

Zestawienie wskaźników na potrzeby złożenia wniosku - podsumowanie dla Audytu budynku zlokalizowanego przy ul. Wodnej 36 w Świdnicy

Opis	Jednostka	Stan istniejący	Stan po modernizacji	Efekt	
Roczne zużycie energii pierwonej lokali mieszkalnych	MWh/rok	112,95	51,65	61,30	54,27%
Efekt ekologiczny - szacowana emisja gazów cieplarnianych	ton CO2/rok	24,16	10,76	13,40	55,46%
Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej	MWh/rok	85,07	38,78	46,29	54,42%

Audyt Energetyczny
mgr inż Jarosław Szubielski
 Członek ZAE nr 3091, Nr wpisów w CRCEB do:
 Świadectw charakterystyki energetycznej: **14141**
 Kontroli systemów ogrzewania i klimatyzacji: **2599**
 tel: 602-759-846 email: jszubielski@outlook.com