



**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie**

**Zarząd Zlewni
w Koszalinie**

SZ.ZUZ.2.4210.216.2020.WP

Stwierdza się, że od dnia 15.09.2021
niniejsza decyzja jest ostateczna i podlega
wykonaniu.

Koszalin, dnia 25.10.2021

Podpis [signature]

REGIONALNE WODOCIĄGI I KANALIZACJA Spółka z o.o. w Białogardzie Wpłynęło dnia ZUZ - 10 - 27 L.dz. <u>ko. 8543/2021</u>

RWiK Sp. z o.o. w Białogardzie SPRAWDZONO I PRZEKAZANO DO: 27.10.2021 NPT Podpis <u>[signature]</u>
--

Koszalin, dnia 25.08.2021r.

RKW-2021-.....

DECYZJA

Na podstawie:

- art. 389 pkt 1, w związku z art. 35 ust. 3 pkt 1, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 407 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. – Prawo wodne (Dz. U. 2021.624 t.j. ze zmianami);
- art.104, art. 107 - ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735 t.j. ze zmianami),

udzielam

POZWOLENIE WODNOPRAWNE

Regionalnym Wodociągom i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Ustronie Miejskie 1, 76-200 Białogard na:

- usługę wodną - pobór wód podziemnych z istniejącego ujęcia wody na potrzeby wodociągu w m. Bożniewice, do celów zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców miejscowości Bożniewice, Wojęcino, Dargiń, Darzewo, Wilczogóra, MOP Dargiń „Północ i MOP Dargiń „Południe” wraz z ich zbiornikami ppoż., wyposażonego w studnię głębinową nr SW 2/87 z 1987 r., o głębokości 43,0 m, o współrzędnych geodezyjnych w układzie PL-ETRF2000 X=5986672.54 Y=5593630.10, wydajności eksploatacyjnej 52,80 m³/h i depresji S=3,15 m, na działce nr 368/51 obręb ewidencyjny Dargiń, gm. Bobolice, w ilości:

$$Q_{\max s} = 0,006229 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$Q_{\text{śr d}} = 335,75 \text{ m}^3/\text{d}$$

$$Q_{\text{dop r}} = 49748,75 \text{ m}^3/\text{rok}$$

- oraz określam wysokość opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w kwocie 310,05 zł;

jednocześnie stwierdzam z urzędu wygaśnięcie

pozwolenia wodnoprawnego, udzielonego decyzją z dnia 22.09.2020 r. znak SZ.ZUZ.2.4210.306.2020.Ech przez Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Koszalinie Regionalnym Wodociągom i Kanalizacji Sp. z o.o., w Białogardzie na pobór wód podziemnych w z ujęcia w Bożniewicach, gm. Bobolice.

Zobowiązuje się wnioskującego do:

1. Oszczędnego gospodarowania wodą w sposób nie przekraczający wydajności eksploatacyjnej studni i zapobiegania marnotrawstwu wody;
2. Stałego nadzoru i utrzymania studni oraz hydroforni ze stacją uzdatniania wody w należnym stanie technicznym, wykonywanie bieżącej konserwacji i niedopuszczania do skażenia lub zanieczyszczenia wód wskutek niewłaściwej eksploatacji ujęcia;
3. Oznaczenia ujęcia i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem lub skażeniem oraz dostępem osób nieupoważnionych;
4. Dokonywania wszelkich prac remontowych i zabezpieczających w przypadku uszkodzenia urządzeń;
5. Naprawiania ewentualnych szkód i strat powstałych w związku z wydanym pozwoleniem wodnoprawnym lub wykonywania dodatkowych robót i urządzeń zapobiegających szkodom w przypadku stwierdzenia

- ujemnego oddziaływania planowanej inwestycji na interesy osób trzecich;
6. Każdorazowego powiadamiania PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie o wszelkich zmianach w trakcie eksploatacji ujęcia;
 7. wykonania analizy jakości wody w stanie pierwotnym (surowym) ze studni w zakresie: barwa, zapach, mętność, odczyn, twardość ogólna, żelazo, mangan, azotany, azotyny, chlorki, siarczany, jon amonowy, przewodność właściwa, węglowodory ropopochodne, bakteriologia z częstotliwością co najmniej raz w roku;
 8. Podmiot korzystający z usług wodnych jest obowiązany do przekazywania wyników prowadzonych pomiarów ilości pobieranych wód podziemnych, w zakresie określonym w pozwoleniu wodnoprawnym Dyrektorowi Zarządu Zlewni w Koszalinie w terminie do dnia 1 marca każdego roku za rok poprzedni – zgodnie z obowiązkiem wynikającym z treści art. 304 ustawy Prawo wodne;
 9. Prowadzenia obserwacji wydajności studni i poziomu zwierciadła wody przynajmniej dwa razy w ciągu roku oraz ich ewidencjonowania;
 10. Pomiarów ilości pobieranej wody przynajmniej raz w tygodniu oraz ich ewidencjonowania.

Niniejsze pozwolenie udziela się na okres do dnia 24.08.2041 r.

Uzasadnienie

Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego wraz z operatem wodnoprawnym sporządzonym w marcu 2021 roku i dokumentacją hydrogeologiczną w dniu 05.05.2021 r. złożył Pan Krzysztof Wysocki, działający w imieniu i na rzecz Regionalnych Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Ustronie Miejskie 1, 78-200 Białogard. Wniosek wymagał uzupełnienia o wyniki badań wody oraz skorygowania jego treści o wykreślenie zapisu o odprowadzanie ścieków z SUW, które są odprowadzane do własnej kanalizacji. Wniosek uzupełniono w dniu 04.08.2021 r., korygując jednocześnie opłatę za wydanie pozwolenia wodnoprawnego do wymaganej wysokości.

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2020 r. poz. 571 t.j. ze zmianami/ w związku z art. 397 ust. 1, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 401 ust. 1, art. 401 ust. 4, art. 407 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne /Dz. U. z 2020r. poz. 310 t.j. z późn.zm./, w dniu 06.08.2021 r. zawiadomiono zainteresowane strony oraz podano do publicznej wiadomości fakt wszczęcia postępowania administracyjnego oraz możliwość zapoznania się z aktami sprawy i wniesienia uwag.

W określonym terminie nie zgłoszono żadnych uwag względem prowadzonego postępowania.

Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., ul. Ustronie Miejskie 1, 78-200 Białogard realizuje pobór wód podziemnych z istniejącego ujęcia wód podziemnych, wyposażonego w studnię głębinową nr SW 2/87 z 1987 r., o głębokości 43,0 m, o współrzędnych geodezyjnych w układzie PL-ETRF2000 X=5986672.54 Y=5593630.10, wydajności eksploatacyjnej 52,80 m³/h i depresji S=3,15 m, na działce nr 368/51, obręb ewidencyjny Dargiń, gm. Bobolice.

Ujęcie posiada dokumentację hydrogeologiczną z 1988 r. dla ujęcia (dla studni nr SW 2/87 w miejscowości Bożniewice, gm. Bobolice. Ujęcie zlokalizowane jest w miejscowości Bożniewice, zaopatrując w wodę mieszkańców miejscowości Bożniewice, Wojęcino, Dargiń, Darzewo, Wilczogóra, MOP Dargiń „Północ i MOP Dargiń „Południe” wraz z ich zbiornikami ppoż., dla celów zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Ujęcie posiada zatwierdzone zasoby eksploatacyjne decyzją z dnia 13.02.1988 r., znak OS-V-8530/7/88 Wojewody Koszalińskiego. Ujęcie wód podziemnych jest położone w obrębie jednolitych wód podziemnych – region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego. Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej ocena stanu ilościowego i chemicznego części wód jest określona jako dobra, natomiast ocena zagrożenia nieosiągnięcia ilościowego i chemicznego dobrego stanu jako niezagrażona.

Dla prawidłowego działania ujęcia wód podziemnych zastosowane jest następująca aparatura kontrolno-pomiarowa: pomiar ilości wody pobieranej ze studni głębinowej odbywa się za pomocą wodomierza Dn 80 mm zainstalowanego w głowicy studni. Pomiar ilości dystrybuowanej wody odbywa się przepływomierzem Dn 80 mm.

Woda pobrana przez agregat pompowy kierowana jest do stacji uzdatniania wody wyposażonej w kolumny jonitowe - 2 szt., z których odbywa się jej dystrybucja do sieci wodociągowej. Woda zużyta do płukania filtrów po płukaniu odprowadzana jest do własnej kanalizacji sanitarnej.

Ostatnią analizę wody wykonało w maju 2021 r. laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. w Pszczynie (bakteriologiczne) oraz RWiK Sp. z o.o. w Białogardzie.. Analiza fizykochemiczna wykazała, że wody podziemne (surowe) nie przekraczają dopuszczalnych wartości wskaźników dla manganu i żelaza. Pod względem mikrobiologicznym w wodzie nie wykryto mikroorganizmów. Bakterii z grupy Coli nie stwierdzono.

Właściciel ujęcia powinien realizować cele środowiskowe poprzez zapewnienie szczelnej obudowy studni oraz ograniczenie dostępu osób nieupoważnionych na teren ujęcia. Infrastruktura ujęcia powinna znajdować się w dobrym stanie technicznym, zmniejszającym możliwość wystąpienia awarii. Pobór wód podziemnych nie może przekraczać zatwierdzonych zasobów ujęcia. Należy prowadzić regularny monitoring wód podziemnych obejmujący pomiary wydajności ujęcia, poziomu zwierciadła wody podziemnej, ilości pobieranej wody, badań jakości wody podziemnej pod względem fizykochemicznym i mikrobiologicznym. Wszystkie pomiary, badania i obserwacje należy zapisywać w książkach eksploatacji studni. Z uwagi na zabezpieczenie wód podziemnych i powierzchniowych przed negatywnym wpływem istniejącego ujęcia, należy prowadzić systematyczną kontrolę obudowy studni, jak również terenu wokół studni, kontrolę urządzeń pomiarowych i rejestrujących pracę ujęcia.

Po analizie przedłożonych dokumentów, stanowiących podstawę wydania niniejszego pozwolenia, udzielono pozwolenia wodnoprawnego przy wyżej określonych warunkach oraz obowiązkach.

Biorąc powyższe pod uwagę – orzekam jak w rozstrzygnięciu decyzji.

Zgodnie z art. Art. 398. 1. ustawy Prawo wodne pobrano opłatę za wydanie pozwolenia w wysokości 230,05 zł.

Pouczenie:

1. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie zwalnia od konieczności przestrzegania dalszych wymagań określonych przepisami ustaw - Prawo ochrony środowiska, Ustawy o odpadach i Ustawy o ochronie przyrody.
2. Pozwolenie wodnoprawne nie jest jednoczesnym zezwoleniem na rozpoczęcie jakichkolwiek robót budowlanych.
3. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
4. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Prezesa Wód Polskich Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
5. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do odwołania. Skutkiem zrzeczenia się prawa do odwołania przez wszystkie strony postępowania jest ostateczność i prawomocność decyzji, jej wykonalność, a także brak możliwości zaskarżenia decyzji do organu wyższej instancji lub sądu administracyjnego.
6. Podmiot pobierający wodę podziemną zgodnie z art. 268 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (Dz.U.2021.624 t.j. ze zmianami) obciążony jest opłatą za korzystanie usług wodnych. Wysokość opłaty ustalają Wody Polskie oraz przekazują podmiotom obowiązany do ponoszenia opłat za usługi wodne w formie informacji rocznej, zawierającej także sposób obliczenia tej opłaty (art. 271 ust. 1 pkt 1).



Z up. DYREKTORA
Zarządu Zlewni w Koszalinie
Zastępca Dyrektora

Dariusz Tkacz

Otrzymują strony postępowania:
wg wykazu w aktach sprawy - 6 egz.

