

ZAŁĄCZNIK 1 - Formularz ofertowo-specyfikacyjny

Oferta dla: PARK HOTEL W SZCZECINIE (After 1226 sp. z o.o.)

Wszystkie opisane parametry stanowią wymagania minimalne. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

Podane w Załączniku nr 1 parametry, wymiary oraz rozwiązania techniczne wynikają z istniejących warunków technicznych obiektu i stanowią ograniczenie projektowe.

| CHARAKTERYSTYKA | OPIS TECHNICZNY | CENA BRUTTO PLN |
|--------------------|--|--------------------|
| Rodzaj/typ dźwigu | Dźwig towarowy, bez możliwości jazdy osób, | |
| Udźwig | 300 kg | |
| Maszynownia | Lokalizacja zespołu napędowego w górnej części szybu, wynikająca z istniejących warunków technicznych obiektu. | |
| Prędkość | 0,15 m/s | |
| Wys. podnoszenia | 3,15 m | |
| Przystanki/dojścia | 2 / 3 | |
| Rodzaj kabiny | Przelotowa, z dwustronnym załadunkiem i rozładunkiem | |
| Wymiary kabiny | 585 x 865 x 1800 mm (szer. x gł. x wys.) - wymiary wewnętrzne - Podane wymiary szybu wynikają z istniejących warunków technicznych obiektu i <i>stanowią ograniczenie projektowe.</i> | |
| Ilość/wymiar drzwi | 3 szt.: 600 x 1800 mm (szer. x wys.), ręcznie otwierane, jednoskrzydłowe, bez atestu EI, z progiem na poziomie posadzki - <i>Zamawiający nie wymaga odporności ogniowej drzwi dźwigu, o ile nie jest to wymagane przepisami prawa dla danej lokalizacji.</i> | |
| Wymiary szybu | 1000 x 1020 mm (szerokość x głębokość) - wymiar wewnętrzny na gotowo - <i>Podane wymiary szybu wynikają z istniejących warunków technicznych obiektu i stanowią ograniczenie projektowe.</i> | |

| | | |
|---|---|------------|
| Nadszybie | 3150 mm - parametr mierzony od gotowej posadzki górnego przystanku do stropu szybu | |
| Podszybie | Głębokość: 170 mm | |
| Temperatura pracy | min. +5°C, max +40°C | |
| Zasilanie / moc | 400 V przekrój linii zasilającej 5x2,5 mm ² , zabezpieczenie C16A / 1,5 Kw - Zasilanie / moc (wymagania minimalne) | |
| Wykonanie | Dźwig towarowy z : - drzwiami przystankowymi ze stali nierdzewnej szczotkowanej(3 szt., bez EI), - wykończeniem ze stali nierdzewnej szczotkowanej - kabina wyposażona w chwytacze i oświetlenie, - kabina wyposażona w zaporę diagonalną (szczególnie zalecana przy transporcie wózków), - wyblachowanie wnętrza szybu od strony drzwiowej (blacha ocynkowana), - elektryczna kontrola ryglowania drzwi dla każdych drzwi przystankowych, | |
| Okres gwarancji i serwisu zawarty w cenie (w miesiącach): _____ | | |
| CENA CAŁKOWITA NETTO, VAT, BRUTTO - PLN | | |
| Oferent potwierdza spełnienie wszystkich wymagań (zakreślić odpowiedź) | TAK | NIE |