

Opole, 30.05.2025

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu
ul. Armii Krajowej 2, 45-071 Opole
tel. 77 456 74 80, faks 44 443 52 42

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
tel. 77 44 35 236
martyna.sikorska@psgaz.pl

AKI Projekt
Marcin Świątkiewicz
ul. Prószkowska 9/28
45-710 Opole

Wasz znak: Pismo z dn. 26.05.2025 r.
Nasz znak: PSGOP.ZMDZ.763.243.25

Dot.: uzgodnienia przebiegu projektowanej trasy sieci ciepłowniczej w m. Prudnik przy ul. Kochanowskiego.

Szanowni Państwo,

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu informuje, że na terenie objętym opracowaniem w obrębie planowanej inwestycji przebiega dystrybucyjna sieć gazowa niskiego ciśnienia wykonana z rur stalowych DN150 wybudowana w 1994 roku; dystrybucyjna sieć gazowa średniego ciśnienia wykonana z rur polietylenowych dn160 wybudowana w 2024 roku; nieczynna sieć gazowa oraz przyłącza gazowe opisane na załączniku mapowym. Orientacyjna głębokość posadowienia sieci gazowej wynosi: 0,8-1,8m. Niniejszym pismem uzgadniamy pozytywnie przedłożoną trasę modernizacji sieci ciepłowniczej w m. Prudnik przy ul. Kochanowskiego – przejście przez rzekę Prudnik, przy zachowaniu poniższych uwag:

- rozwiązania techniczne zbliżeń i skrzyżowań z siecią gazową należy dostosować do wymogów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (DZ. U. 2013 poz. 640),

- **przed przystąpieniem do prac, w miejscach kolizji i zbliżeń z istniejącą siecią gazową należy wykonać wykopy kontrolne w obecności służb technicznych Gazowni w Nysie, celem ustalenia faktycznej lokalizacji oraz głębokości posadowienia sieci gazowej,**
- projektowaną sieć ciepłowniczą należy ułożyć poza strefą kontrolowaną gazociągu,
- w miejscu kolizji z istniejącą siecią gazową należy zabudować rury osłonowe,
- prace ziemne w pobliżu czynnej sieci gazowej należy prowadzić ręcznie, bez sprzętu mechanicznego i winne być realizowane pod płatnym nadzorem przedstawiciela Gazowni w Nysie,
- należy zachować odległości normatywne od sieci gazowej,
- w przypadku braku możliwości zachowania odległości normatywnych od sieci gazowej należy sposób zabezpieczenia sieci gazowej uzgodnić ze służbami technicznymi Gazowni w Nysie,
- ewentualne uszkodzenia sieci gazowej powstałe w trakcie prowadzenia robót usuwane będą staraniem i na koszt Inwestora,
- o terminie prowadzenia robót w pobliżu urządzeń gazowych należy powiadomić pisemnie Gazownię w Nysie na 14 dni przed ich rozpoczęciem,
- strefę kontrolowaną dla przedmiotowej sieci gazowej opisuje Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (DZ. U. 2013 poz. 640).

Czynną dystrybucyjną sieć gazową niskiego ciśnienia zaznaczono kolorem żółtym na załączonej mapie.

Czynną dystrybucyjną sieć gazową średniego ciśnienia zaznaczono kolorem pomarańczowym na załączonej mapie.

Nieczynną sieć gazową zaznaczono niebieską przerywaną linią na załączonej mapie.

Akceptujemy sposób zabezpieczenia skrzyżowań projektowanej sieci ciepłej z gazociągami (tj. rura ochronna stalowa dwudzielna DN200).

Informujemy, że wszelkie prace związane z usunięciem części nieczynnego gazociągu należy zlecić Gazowni w Nysie. Zlecenie będzie odpłatne.

Za wydanie powyższego uzgodnienia zostanie wystawiona faktura, zgodnie z cennikiem usług pozataryfowych.

Uzgodnienie ważne jest 2 lata licząc od daty wystawienia niniejszego pisma.

„Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów. Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie psgaz.pl w zakładce o nas”.

Z poważaniem

KIEROWNIK
Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym

Piotr Broniec

1. Adresat + mapa
2. Gazownia w Nysie
3. ZMDZ a/a + mapa

