

[illegible]

nr działki 6228
właściciel Gmina Prudnik

nawierzchnia chodnik z kostki betonowej teren zielony

Istn. kable eWN i telekom. Wykonać przekop kontrolny i zabezpieczyć rurami osłonowymi dwudzielnymi zgodnie z innymi rysunkami

Właz Ø800 klasy C250 na pokrywie betonowej Ø1000/Ø800 i kręgu betonowym Ø1000, H=25cm

W tle, zgodnie z planem, typowa studzienka kablowa 1400x900mm

Trójnik orłowy 60° DN250/150, płaszcz Ø400/Ø250
Spadek dostosować do spadku istn. sieci
Przy ukosowaniu nie przekroczyć maksymalnego kąta podanego przez producenta.
Kąt ukosowania dzielić po połowie na każdą rurę
2xZawór preiz. odcinający DN150/250 z podwójnym odpowietrzeniem

PRZEKRÓJ 2-2

AKI • projekt **MARCIN ŚWIĄTKIEWICZ**
45-710 Opole ul. Prószkowska 9/28

tel/fax. (77) 454 62 77 kom. 502 529 808 e-mail: biuro@aki-projekt.pl

<p>OBIEKT/ZAMIERZENIE BUDOWLANE</p> <p>Rozbudowa i przebudowa magistrali ciepłej 2xDN250/4xDN150 przez rzekę Prudnik przy ul. Kochanowskiego w Prudniku</p>	<p>ADRES</p> <p>Prudnik, dz. 6218, 6220, 6708, 6228, 6230, obręb Prudnik</p>
---	--

przez Izekę Fludnik przy ul. Kochanowskiego w Fludniku		0228, 0230, Obłęd Fludnik
TYTUŁ RYSUNKU		

FAZA PROJEKTU	Projekt wykonawczy	BRANZA	Instalacje sanitarne	DATA
---------------	--------------------	--------	----------------------	------	-------

PROJEKTANT	mgr inż. Marcin Świątkiewicz	NR UPR. OP/0313/P005/07	PODPIS	SKALA 1:50
------------	------------------------------	----------------------------	--------	---------------

SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Krzysztof Świątkiewicz	268/76/Op	NR RYS. IS 7
--------------	---------------------------------	-----------	-----------------