














INSTALACJA UZIEMIĄJĄCA I POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH

-  Bednarka FeZn 25x4 - Uziom otokowy
-  Bednarka 25x4:  
A - wyprowadzona do złącza kontrolnego
-  Złącze kontrolne w elewacji budynku w dedykowanej puszcze
-  Połączenie spawane/skręcane
-  Uziom szpilkowy

INSTALACJA OGDROMOWA

-  Zejście pionowe drutu odgromowego w rurze odgromowej w elewacji
-  Iglica odgromowa
-  Złącze krzyżowe
-  Iglica odgromowa na trójnogu
-  Iglica odgromowa na podstawie betonowej
-  Drut ocynkowany fi8 - zwód poziomy niski
-  Drut ocynkowany fi8 - zwód poziomy niski prowadzony w rurze odgromowej 100kV
-  Oznaczenie podłączanej obróbki blacharskiej

POZOSTAŁE

-  Rozdzielnica elektryczna (objęta opracowaniem)
-  Wyl. PPOŻ. bezp.
-  Panel fotowoltaiczny monokrystaliczny 450Wp

IMIE I NAZWISKO PROJEKTANTA, NR UPRAWNIENI:	SPECJALNOŚĆ:	PODPIS:
mgr inż. Krzysztof Klewinowski nr upr. PDL/0160/PWBE/16	INST. ELEKTRYCZNE	

**AS\_Architektura**  
Aneta Sadowska

ul. Mickiewicza 42/43  
15-232 Białystok  
tel. 692 829 363  
NIP 6030042472

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

**PROJEKT INSTALACJI ODGROMOWEJ ORAZ  
PROJEKT INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ  
WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI  
BUDYNKU USŁUGOWEGO PRZY UL. BITWY  
BIAŁOSTOCKIEJ 7A W BIAŁYMSTOKU**

NAZWA RYSUNKU:

Legenda

ETAP:	DATA:	SKALA:	NR RYSUNKU:
P.T	20.01.2025	--	E00

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE