



UWAGI:
Rozdzielnica PV, w obudowie 24–modułowej,
Un=1000V, In=25A DC, II kl. ochrony, IP54 prod. ETI

Układ sterowy	TMS
System ochrony przeciwprężeniowej: - samoczynne sztytkie wyłączenie zasilania - połączenia wyrównawcze	

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	TEMAT	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
MICHAŁ KOTŁUBA ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO 36-002 Jasienka 88/6	BUDOWNICTWO Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA	
LOKALIZACJA		
miejscowość: Niechobrz 181603_5 Boguchwała		
jednostka ewidencyjna: 0005 - Niechobrz		
obręb ewidencyjny: 181603_5 0005 124/L/3,		
działka nr ewidencyjny: 181603_5 0005 124/3		
181603_5 0005 124/3		
BRANŻA ELEKTRYCZNA	INWESTOR Gabinet Rehabilitacji Sanomed Piotr Mieszek, NIP:688279651, Niechobrz 302_36-017 Niechobrz	
PROJEKTANT mgr inż. Katarzyna Figura	NR UPRAWNIEN LUB/0350/PWBE/17	PODPIS 08.2025
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Tomasz Kozak	NR UPRAWNIEN LUB/0209/PODE/11	PODPIS DATA 08.2025
NAZWA RYSUNKU SCHEMAT INSTALACJI PV	SKALA .	NR RYSUNKU ES.03