

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

Gazownia w Bytomiu
ul. Korfantego 30
41-902 Bytom
tel. 22 444 33 33
gazownia.bytom@psgaz.pl

GEOPOL Usługi
Geodezyjno-Kartograficzne
ul. Głowackiego 75
42-580 Wojkowice

Wasz znak: Wpł. dn. 18.02.2025
Nasz znak: PSG-ZA.0156.763.078.
[300-160140009].24

Bytom, 26.03.2025r.

Dot.: Naniesienia sieci gazowej oraz uzgodnienie przebiegu projektowanej sieci ciepłowniczej w Piekarach Śląskich oś. Wschód, rejon ul. Śląskiej i Bursztynowej.

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.02.2025 r. w ww. sprawie informujemy, że na załączonym planie w zakresie opracowania naniesiono orientacyjnie przebieg czynnej sieci gazowej:

- niskiego ciśnienia DN200 STAL; DN150 STAL; DN100 STAL; DN50 STAL; Dz225 PE; Dz160 PE; Dz110 PE; Dz90 PE; Dz63 PE,

Ponadto na planie zaznaczono przebieg nieczynnej sieci gazowej niskiego ciśnienia oraz orientacyjne rozmieszczenie rur ochronnych.

Przy pracach projektowych i wykonawczych w obrębie naszych urządzeń, należy uwzględnić przepisy wynikające z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2013 r. poz. 640).

Przedstawiony projekt zagospodarowania terenu opiniujemy **pozytywnie** z następującymi uwagami:

- W miejscu skrzyżowania projektowanej inwestycji z ww. gazociągami należy zachować odległość pionową nie mniejszą niż 0,2 m.
- Miejsca skrzyżowań projektowanej inwestycji z naszymi urządzeniami należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.