

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

Gazownia w Bytomiu

ul. Korfantego 30
41-902 Bytom
tel. 22 444 33 33
gazownia.bytom@psgaz.pl

Pracownia Projektowa

KONSBUD
ul. Łużycka 12
41-902 Bytom

Wasz znak: N/20/04/2025

Bytom, 15.04.2025r.

Nasz znak: PSG-ZA.0156.763.091.[748].25

Dot.: Uzgodnienie odcinkowej zmiany trasy sieci ciepłowniczej i przyłączy do trzech budynków mieszkalnych położonych przy ul. Bursztynowej 8,10,14 w Piekarach Śląskich.

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na pismo z dnia 11.04.2025 r. w ww. sprawie informujemy, że na załączonym planie w zakresie opracowania naniesiono orientacyjnie przebieg czynnej sieci gazowej:

— niskiego ciśnienia Dz110 PE; Dz63 PE,

Ponadto na planie zaznaczono przebieg nieczynnej sieci gazowej niskiego ciśnienia.

Przy pracach projektowych i wykonawczych w obrębie naszych urządzeń, należy uwzględnić przepisy wynikające z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2013 r. poz. 640).

Przedstawiony projekt zagospodarowania terenu opiniujemy **pozytywnie** z następującymi uwagami:

- W miejscu skrzyżowania projektowanej inwestycji z ww. gazociągami należy zachować odległość pionową nie mniejszą niż 0,2 m.
- Miejsca skrzyżowań projektowanej inwestycji z naszymi urządzeniami należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- W przebiegu równoległym projektowanej inwestycji z gazociągiem niskiego ciśnienia należy zachować odległość poziomą od powierzchni zewnętrznej ścianki gazociągu nie mniejszą niż 0,5 m/odległość poziomą zgodnie z ww. Rozporządzeniem zał. nr 2 Tabela 2 i/lub 3.
- Strefy kontrolowane dla nieczynnej sieci gazowej niskiego ciśnienia nie obowiązują.