

Zabrze, 21.07.2025 r.

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
tel. (32) 398 50 38
mariusz.szoltysek@psgaz.pl

KONSBUD
Pracownia Projektowa
ul. Westerplatte 15
41-947 Piekary Śląskie

Wasz znak: N/25/07/2025

Nasz znak: PSGZA.ZMSM.764.441/2/33.25

Dot.: uzgodnienia projektu budowlanego zabezpieczenia sieci gazowej niskiego ciśnienia w związku z budową sieci ciepłowniczej w Piekarach Śląskich przy ul. Szmaragdowej i Bursztynowej dz. 1601/22, 1682/24, 1681/24.

W odpowiedzi na Państwa pismo (data wpływu: 18.07.2025 r.) w sprawie jak wyżej zawiadamiamy, że projekt pod względem technicznym został uzgodniony pozytywnie z następującymi uwagami:

1. Przed przystąpieniem do realizacji zadania należy powiadomić Gazownię w Bytomiu o terminie rozpoczęcia prac.
2. Po wykonaniu zabezpieczenia gazociągu należy go powtórnie oznakować zgodnie ze Standardami Technicznymi ST-IGG-1001+1004:2023.
3. Po zakończeniu prac Inwestor dostarczy do Gazowni w Bytomiu wtórnik mapy zasadniczej z naniesionymi danymi dot. obiektów topograficznych (BDOT500), uzbrojenia terenu (GESUT) oraz ewidencji gruntów i budynków (EGiB), w skali 1:1000 lub 1:500) z wykazem współrzędnych x, y, z, szkicem połowym oraz plikiem shp w formie elektronicznej wykonaną przez uprawnionego geodetę zgodnie z „Instrukcją wykonywania prac geodezyjnych” obowiązującą w PSG Sp. z o.o.
4. Podstawą przyjęcia do eksploatacji wykonanych robót sieciowych będzie „Protokół odbioru końcowego”.
5. Ponadto informujemy, że w przypadku uszkodzenia naszej własności w trakcie prowadzonych prac wykonawca zostanie obciążony kosztami usunięcia uszkodzenia/awarii oraz poniesionymi stratami eksploatacyjnymi.
6. W związku z planowaną modernizacją sieci gazowej w obrębie ul. Szmaragdowej i Bursztynowej Polska Spółka Gazownictwa informuje, że zastrzega sobie prawo do zobowiązania firmy wykonujące roboty budowlano-montażowe do zastosowania dodatkowych rozwiązań technicznych.
7. Wszelkie prace związane z zabezpieczeniem sieci gazowej Inwestor wykona na własny koszt.

Przed przystąpieniem do robót w pobliżu naszych gazociągów inwestor powinien skontaktować się z Gazownią w Bytomiu przy ul. Korfańskiego 30 celem ustalenia nadzoru nad w/w robotami. Gazownia nadzór wykona odpłatnie, na który inwestor powinien przesłać zlecenie z podanymi warunkami płatności, podając datę i znak uzgodnienia.

Ważność uzgodnienia ustala się na okres dwóch roku licząc od daty niniejszego pisma.

Kopię pisma prosimy dołączyć do projektu.

Pismo sporządził: Mariusz Szoltysek

Załącznik: 1-egz. PB

Kopia: Gazownia w Bytomiu + 1-egz. PB, ZMSM,

Z powołaniem
Sektora Ewidencji i Uzgodnień
Rafał Lipiński