

I.dz. TT.165/eod /05/25 Piekary Śląskie, 19.05.2025r.

Maria Zybura
PPIOK „KONSBUD” s.c.
ul. Westerplatte 15
41-949 Piekary Śląskie

Dotyczy: Uzgodnienie trasy projektowanej sieci ciepłociągu w rejonie ul. Bursztynowej i Szmaragdowej w Piekarach Śląskich.

W odpowiedzi na Państwa pismo w sprawie jw. MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o. o. informuje:

1. Na planie, w rejonie projektowanej sieci ciepłociągu, naniesiono orientacyjny przebieg sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej eksploatowanych przez tut. Przedsiębiorstwo.
2. Dla ustalenia faktycznego przebiegu ww. sieci należy wykonać przekopy kontrolne pod nadzorem tut. Przedsiębiorstwa.
3. Szczegółowy przebieg przyłączy wod.-kan. należy ustalić z ich właścicielami lub zarządcami.
4. Ponadto w rejonie projektowanej sieci przebiega kanalizacja deszczowa nie będąca własnością MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o.o.
5. **W rejonie budynku przy ul. Bursztynowej 10 (załom Z49-Z48) oraz przy budynku w rejonie ul. Bursztynowej 4 (załom z45) prace wykonywać ręcznie.**
6. Uzgodnienie jest ważne pod warunkiem, że w projektowaniu i realizacji ww. inwestycji:
 - a) uwzględnione zostanie zachowanie minimalnej odległości **poziomej** pomiędzy rurociągiem ciepłociągu lub rurą ochronną (w przypadku przewiertu) a zewnętrznymi ścianami sieci wod.- kan. wynoszącej 1,2 m;
 - b) miejsca skrzyżowań z naszym uzbrojeniem zabezpieczone zostaną rurami ochronnymi o długości 1 m z każdej strony od osi skrzyżowania.
7. **Wszelkie prace w obrębie sieci wod. – kan. eksploatowanych przez MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o. o. należy wykonać pod nadzorem tut. Przedsiębiorstwa, na co należy przesłać zlecenie.**

Uzgodnienie jest ważne przez okres 2 lat.

Załącznik:

1 x plan sytuacyjny


Rozdzielnik:

1 x Adresat

1 x a/a

Opracowała: A. P. nr tel. kont. 32 287 98 02 wew. 364

Z poważaniem



PREZES ZARZĄDU
dr inż. Piotr Buchwald