

**Gliwice, dn. 07.03.2025r.**



**Sygnatura: TD25-02-0384145-03**

**Usługi Geodezyjno-Kartograficzne  
GEOPOL  
ul. Głowackiego 75  
42-580 Wojkowice**

**Dotyczy: Wniosku o uzgodnienie branżowe, aktualizację załączonej do wniosku mapy  
w zakresie sieci, naniesienie uzbrojenia terenu i wydanie warunków technicznych usunięcia  
kolizji w związku z budową sieci C.O. w rejonie ul. Śląskiej, Bursztynowej w miejscowości  
Piekary Śląskie. (TD/OGL/OMD/UB/MG/612/2025)**

Odpowiadając na wniosek z dnia 12.02.2025r. informujemy, że **zachodzi kolizja** z naszymi urządzeniami. Na załączonym planie w zakresie opracowania naniesiono **orientacyjne (zgodnie z systemem ZMS)** przebiegi linii kablowych SN, nN i oświetlenia ulicznego – własność TNT, wraz z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie mapy, do których należy się bezwzględnie stosować.

Dokładne położenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) należy ustalić za pomocą przekopów kontrolnych, wykonanych ręcznie (bez użycia sprzętu mechanicznego).

Należy zabezpieczyć kolidujące odcinki kabli rurą dwudzielną **typu AROT** zgodnie z napięciem sieci elektroenergetycznych, dla kolidujących kabli nN rury o średnicy minimum **110mm koloru niebieskiego**, dla kolidujących kabli SN rury o średnicy minimum **160mm koloru czerwonego**.

Zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości **mniejszej niż 2 m** od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym.

Kable można odkopać tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegły – **zabrania się odkrywania czynnych kabli energetycznych i prowadzenia prac budowlanych w sąsiedztwie nieosłoniętych kabli energetycznych pozostających pod napięciem.**

Należy odtworzyć folię ostrzegawczą dla kabli SN folia koloru czerwonego, kabli nN folia koloru niebieskiego. Folia powinna być z oznaczeniem „**UWAGA KABEL**”.

Zabezpieczenie czynnych urządzeń elektroenergetycznych ze względów bezpieczeństwa należy wykonać **w stanie beznapięciowym** tj. po ich wyłączeniu i uzgodnieniu z Dyspozycją Ruchu oraz Pionem Serwisu Region Bytom, TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach.

Odpowiedzialność za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia naszych urządzeń ponosi kierujący pracami tj. osoba z uprawnieniami do robót elektrycznych, względnie kierownik budowy lub właściciel obiektu.

W przypadku prac w pobliżu naszych urządzeń należy zlecić płatny nadzór nad prowadzonymi robotami do TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Portowa 14a, zlecenie wysłać na adres: **TAURON Dystrybucja S.A. Skrytka pocztowa nr 2708, 40-337 Katowice.** (<https://www.tauron-dystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/cenniki>).

Podane w normach informacje dotyczące odległości od naszych urządzeń nie wykluczają możliwości projektowania inwestycji w odległościach mniejszych, jednak w takim przypadku na podstawie wykonanego wywiadu branżowego należy wystąpić o nieodpłatne warunki zabezpieczenia lub przebudowy kolizji oraz uzgodnić projekt w firmie TAURON Dystrybucja S.A.- Wydział Eksploatacji - **OME Bytom. Korespondencję przesłać na adres:**

**TAURON Dystrybucja S.A. Skrytka pocztowa nr 2708, 40-337 Katowice**