



1051414029

Częstochowa, dn. 01.09.2025 r.

GK25-08-0711972-03

Sygn. TNT/NMI/UB/2025/368



**Pracownia Projektowa i Obsługi
Inwestycji KONSUD S.C.
ul. Westerplatte 15
41-947 Piekary Śląskie**

Dotyczy: wniosku o naniesienie uzbrojenia terenu / uzgodnienie – rozbudowa i przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej ul. Szmaragdowa, Bursztynowa w miejsc. Piekary Śląskie

Odpowiadając na przesłane pismo jak w temacie informujemy, że przesłany plan uzgadniamy z uwagami:

- wszelkie zbliżenia i skrzyżowania projektowanej inwestycji z urządzeniami TAURON Nowe Technologie S.A. należy wykonać zgodnie ogólnie obowiązującymi z przepisami i normami;
- kable elektroenergetyczne krzyżujące się/przecinające planowaną inwestycję należy zaprojektować, jako przejście w rurze osłonowej wychodzącej 0,5m poza jezdnię/wjazd/chodnik/oś obiektu liniowego;
- należy stosować rury dzielone o średnicy minimum 110mm koloru niebieskiego;
- kategorycznie zabraniamy prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym bez nadzoru w odległości mniejszej niż 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.
- należy zachować minimalną odległość projektowanej infrastruktury (części podziemnej) od istniejących fundamentów słupów oświetlenia min – 1 m dla słupów betonowych, 0,5 m dla słupów stalowych i kompozytowych.

Ponadto pragniemy nadmienić, że na danym terenie mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebędące własnością TAURON Nowe Technologie S.A.

Ważność uzgodnienia ustala się na okres dwóch lat, licząc od daty niniejszego pisma.

Załączniki: - mapa/plan szt. 2 (uzgodnienie sygn. TNT/NMI/UB/2025/368)

Kopia: TNT/NMI

Łączymy wyrazy szacunku

TAURON Nowe Technologie S.A.

Koordynator ds. dokumentacji
Biuro Inwestycji i Eksploatacji


Arkadiusz Wolski