



znak MPEC/ /2025
opracował : Grzegorz Walecki
tel. wew.: 95 kom. 667180301
e-mail: g.walecki@sfwenergia.com.pl
Piekary Śląskie, dnia 12.02.2025r

Warunki techniczne przyłączenia do sieci ciepłowniczej z dnia 12 lutego 2025r.

Na podstawie :

- Ustawy z dn. 10 kwietnia 1997r. – Prawo Energetyczne (Dz.U.Nr 54 poz.348 z późniejszymi zmianami), oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych z dnia 15 stycznia 2007r
- Pisma o wydanie technicznych warunków przyłączenia obiektu do sieci ciepłowniczej

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich wydaje warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej firmie Pracownia Projektowania i Obsługi Inwestycji s.c. M.A. Zybura „KONSBUD” ul. Westerplatte 15 41-947 Piekary Śląskie, która wykonuje projekt sieci ciepłowniczej:

1. Określenie przyłączanego obiektu

A – lokalizacja :

- a/ Budynek mieszkalny przy ul. Bursztynowa 4 w Piekarach Śląskich
- b/ Budynek mieszkalny przy ul. Bursztynowa 6 w Piekarach Śląskich
- c/ Budynek mieszkalny przy ul. Bursztynowa 8 w Piekarach Śląskich
- d/ Budynek mieszkalny przy ul. Bursztynowa 10 w Piekarach Śląskich
- e/ Budynek mieszkalny przy ul. Bursztynowa 12 w Piekarach Śląskich
- f/ Budynek mieszkalny przy ul. Bursztynowa 14 w Piekarach Śląskich
- g/ Budynek mieszkalny przy ul. Bursztynowa 16 w Piekarach Śląskich
- h/ Budynek mieszkalny przy ul. Bursztynowa 18 w Piekarach Śląskich
- i/ Budynek mieszkalny przy ul. Bursztynowa 20 w Piekarach Śląskich
- j/ Budynek mieszkalny przy ul. Bursztynowa 22 w Piekarach Śląskich

B – miejsce zabudowania urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych :

zasilanie wysoki parametr, przed wymiennikiem ciepła od strony Sprzedawcy

C – maksymalne parametry sieci ciepłowniczej (przyłącza):

- | | |
|------------------------------------|-----------|
| - ciśnienie dyspozycyjne | 0,08 MPa |
| - temperatura czynnika grzewczego: | |
| - Zima | 135/80 °C |
| - Lato | 85/60 °C |

- moc zamówiona na co dla Bursztynowa 4	135 kW
- moc zamówiona na cwu dla Bursztynowa 4	54 kW
- moc zamówiona na co dla Bursztynowa 6	113 kW
- moc zamówiona na cwu Bursztynowa 6	45 kW
- moc zamówiona na co dla Bursztynowa 8	104 kW
- moc zamówiona na cwu dla Bursztynowa 8	42 kW
- moc zamówiona na co dla Bursztynowa 10	131 kW
- moc zamówiona na cwu dla Bursztynowa 10	52 kW
- moc zamówiona na co dla Bursztynowa 12	84 kW
- moc zamówiona na cwu dla Bursztynowa 12	33 kW
- moc zamówiona na co dla Bursztynowa 14	85 kW
- moc zamówiona na cwu dla Bursztynowa 14	34 kW
- moc zamówiona na co dla Bursztynowa 16	70 kW
- moc zamówiona na cwu dla Bursztynowa 16	28 kW
- moc zamówiona na co dla Bursztynowa 18	97 kW
- moc zamówiona na cwu dla Bursztynowa 18	39 kW
- moc zamówiona na co dla Bursztynowa 20	47 kW
- moc zamówiona na cwu dla Bursztynowa 20	20 kW
- moc zamówiona na co dla Bursztynowa 22	53 kW
- moc zamówiona na cwu dla Bursztynowa 22	21 kW
- ciśnienie statyczne	0,15 MPa

D – przeznaczenie dostaw ciepła

- ogrzewanie budynku mieszkalnego
- przygotowanie ciepłej wody użytkowej

2. Przyłącze ciepłownicze

Dostawca ciepła przystąpi do realizacji przyłącza ciepłowniczego do obiektu Odbiorcy po podpisaniu umowy przyłączeniowej przez SM.

3. Rozgraniczenie własności i dostawy ciepła

Granicą własności i dostawy ciepła są kołnierze ostatnich zaworów odcinających na zasilaniu i powrocie za licznikiem ciepła. Węzeł ciepłowniczy i jest własnością Odbiorcy

4. Wymogi dotyczące instalacji odbiorczych

Instalacje odbiorcze należy wykonać zgodnie z podanymi i ogólnymi warunkami technicznymi obowiązującymi w tym zakresie. Grzejniki zewnętrznej instalacji odbiorczej należy zastosować metalowe.


5. Postanowienia końcowe

- Podstawą wykonania przyłączenia jest zawarcie przez strony umowy o przyłączenie do sieci ciepłowniczej w oparciu o techniczne warunki przyłączenia obiektu do sieci ciepłowniczej .
- Koszty opracowania projektu przyłączenia jak również koszty związane z budową przyłącza będą w całości pokryte przez Dostawcę.
- W przypadku odstąpienia od umowy przyłączeniowej w trakcie jej realizacji Odbiorca dokona zwrotu kosztów jakie poniósł Dostawca.
- Niniejsze warunki przyłączenia mają ważność 2 lata od daty wydania .

Z poważaniem

CZŁONEK ZARZĄDU
MPEC Sp. z o.o. Piekary Śląskie

Bernard Barteczko

CZŁONEK ZARZĄDU
MPEC Sp. z o.o. Piekary Śląskie

Czestorz Wójcik