



znak MPEC/ /2025
opracował : Grzegorz Walecki
tel. wew.: 95 kom. 667180301
e-mail: g.walecki@sfwenergia.com.pl
Piekary Śląskie, dnia 10.02.2025r

Warunki techniczne przyłączenia do sieci ciepłowniczej z dnia 10 lutego 2025r.

Na podstawie :

- Ustawy z dn. 10 kwietnia 1997r. – Prawo Energetyczne (Dz.U.Nr 54 poz.348 z późniejszymi zmianami), oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych z dnia 15 stycznia 2007r
- Pisma o wydanie technicznych warunków przyłączenia obiektu do sieci ciepłowniczej

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich
wydaje warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej firmie Pracownia Projektowania i Obsługi
Inwestycji s.c. M.A. Zybur „KONSBUD” ul. Westerplatte 15 41-947 Piekary Śląskie,
która wykonuje projekt sieci ciepłowniczej:

1. Określenie przyłączanego obiektu

A – lokalizacja :

- a/ Budynek mieszkalny przy ul. Szmaragdowa 5 w Piekarach Śląskich
- b/ Budynek mieszkalny przy ul. Szmaragdowa 11 w Piekarach Śląskich
- c/ Budynek mieszkalny przy ul. Szmaragdowa 13 w Piekarach Śląskich

B – miejsce zabudowania urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych :

zasilanie wysoki parametr, przed wymiennikiem ciepła od strony Sprzedawcy

C – maksymalne parametry sieci ciepłowniczej (przyłącza):

- ciśnienie dyspozycyjne	0,08 MPa
- temperatura czynnika grzewczego:	
- Zima	135/80 °C
- Lato	85/60 °C
- moc zamówiona na co dla Szmaragdowa 5	128 kW
- moc zamówiona na cwu dla Szmaragdowa 5	50 kW
- moc zamówiona na co dla Szmaragdowa 11	64 kW
- moc zamówiona na cwu dla Szmaragdowa 11	26 kW
- moc zamówiona na co dla Szmaragdowa 13	67 kW
- moc zamówiona na cwu dla Szmaragdowa 13	27 kW

Zarząd:

Grzegorz Kwijas - Członek Zarządu
Bernard Barteczko - Członek Zarządu
Marek Mirosz - Członek Zarządu

Spółka grupy

- ciśnienie statyczne

0,15 MPa

D – przeznaczenie dostaw ciepła

- ogrzewanie budynku mieszkalnego
- przygotowanie ciepłej wody użytkowej

2. Przyłącze ciepłownicze

Dostawca ciepła przystąpi do realizacji przyłącza ciepłowniczego do obiektu Odbiorcy po podpisaniu umowy przyłączeniowej przez SM.

3. Rozgraniczenie własności i dostawy ciepła

Granicą własności i dostawy ciepła są kołnierze ostatnich zaworów odcinających na zasilaniu i powrocie za licznikiem ciepła. Węzeł ciepłowniczy i jest własnością Odbiorcy

4. Wymogi dotyczące instalacji odbiorczych

Instalacje odbiorcze należy wykonać zgodnie z podanymi i ogólnymi warunkami technicznymi obowiązującymi w tym zakresie. Grzejniki zewnętrznej instalacji odbiorczej należy zastosować metalowe.

5. Postanowienia końcowe

- Podstawą wykonania przyłączenia jest zawarcie przez strony umowy o przyłączenie do sieci ciepłowniczej w oparciu o techniczne warunki przyłączenia obiektu do sieci ciepłowniczej .
- Koszty opracowania projektu przyłączenia jak również koszty związane z budową przyłącza będą w całości pokryte przez Dostawcę.
- W przypadku odstąpienia od umowy przyłączeniowej w trakcie jej realizacji Odbiorca dokona zwrotu kosztów jakie poniósł Dostawca.
- Niniejsze warunki przyłączenia mają ważność 2 lata od daty wydania .

Z poważaniem

CZŁONEK ZARZĄDU
MPEC Sp. z o.o. Piekary Śląskie


Bernard Barteczko

CZŁONEK ZARZĄDU
MPEC Sp. z o.o. Piekary Śląskie


Grzegorz Kwijas