

Pracownia Projektowania i Obsługi Inwestycji KONSUD s.c. M.A. Zybura				
Siedziba: 41-947 Piekary Śl., ul. Westerplatte 15				
Biuro: 41-902 Bytom, ul. Łużycka 12				
tel/fax. 32 287-91-09				
TYTUŁ RYSUNKU	PROFIL			
ADRES	PIEKARY ŚLĄSKIE, UL. SZMARAGDOWA, BURSZTYNOWA			
INWESTOR	MPEC SP. Z O.O., 41-940 PIEKARY ŚLĄSKIE, UL. GEN. ZIĘTKA 19			
NAZWA PROJEKTU	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OŚBUDOWEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ WYŚRODKICH PARAMETRÓW W REJONIE ULICY BURSZTYNOWEJ, SZMARAGDOWEJ I W PIEKARACH ŚLĄSKICH			
PROJEKTOWAŁ	IMIE I NAZWISKO	NR UPR.	DATA	PODPIS
mgr inż. Wojciech Foltman		SLK/2043/PD05/08	05.2025	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Patryk Zienta	SLK/1881/PD05/07	05.2025	
NR PROJEKTU	BRANŻA	SKALA	NR RYS.	
IS/1/02/2025	INSTAL.	1:100/500	4G	
NINIEJSZY PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM. RYSUNEK ANI JEGO FRAGMENT NIE MOGA BYĆ REPRODUKOWANE, POWIELANE LUB WYKORZYSTYWANE DO INNYCH CELÓW BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORÓW				

Rury układać na podsypce płaskowej gr. 20 cm
Wykonać nadsypkę płaskową gr. 20 cm nad ruraciami
Ciepłociąg w technologii rur preizolowanych z izolacją standardową i instalacją alarmowa

Pracownia Projektowania i Obsługi Inwestycji KONSUD s.c. MA. Zybura				
Siedziba: 41-947 Piekary Śl., ul. Westerplatte 15				
Biuro: 41-902 Bytom, ul. Łużycka 12				
tel/fax. 32 287-91-09				
TYTUŁ RYSUNKU	PROFIL			
ADRES	PIEKARY ŚLĄSKIE, UL. SZMARAGDOWA, BURSZTYNOWA			
INWESTOR	MPEC SP. Z O.O., 41-940 PIEKARY ŚLĄSKIE, UL. GEN. ZIĘTKA 19			
NAZWA PROJEKTU	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OŚBUDOWEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ WYŚRODKICH PARAMETRÓW W REJONIE ULICY BURSZTYNOWEJ, SZMARAGDOWEJ I W PIEKARACH ŚLĄSKICH			
	IMIE I NAZWISKO	NR UPR.	DATA	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Wojciech Foltman	SLK/2043/PD05/08	05.2025	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Patryk Zienta	SLK/1881/PD05/07	05.2025	
	NR PROJEKTU	BRANŻA	SKALA	NR RYS. 4F
	IS/1/02/2025	INSTAL.	1:100/500	
NINIEJSZY PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM. RYSUNEK ANI JEGO FRAGMENT NIE MOGA BYĆ REPRODUKOWANE, POWIELANE LUB WYKORZYSTYWANE DO INNYCH CELÓW BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORÓW				

Rury układać na podsypce płaskowej gr. 20 cm
Wykonać nadsypkę płaskową gr. 20 cm nad ruraciami
Ciepłociąg w technologii rur preizolowanych z izolacją standardową i instalacją alarmowa