


WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTEKÓW WE WROCŁAWIU

Delegatura w Walbrzychu
ul. Zamkowa 3, 58-300 Walbrzych
tel. (74) 842 64 18, (74) 842 66 60

dwkz-wb@dwkz.pl
ePUAP: dwkz-skrzynka
http://wosoz.ibip.wroc.pl/public/



W/N.5183.3764.2024.JK

Walbrzych, dnia 29 października 2024 r.

Pani Iwona Wiśniowska
Zarząd i Obrót Nieruchomości „AGORA”
ul. Trybunalska 11 – 13, 58-100 Świdnica

W odpowiedzi na pismo z dnia 23.10.2024 r. (data wpływu: 25.10.2024 r.) w sprawie dotyczącej remontu i docieplenia tynkiem ciepłochronnym elewacji frontowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy **ul. Łukasińskiego 11-11A w Świdnicy**, który ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków informuję jak poniżej.

Z uwagi na znaczny stopień degradacji tynków dopuszcza się ich całkowite usunięcie i wykonanie w ich miejscu nowych wypraw tynkarskich ciepłochronnych. Nowe wyprawy tynkarskie ciepłochronne powinny mieć gładką fakturę. Wyklucza się możliwość zastosowania tynków o fakturze „baranka” i uziarnieniu większym niż 0,6 mm. Wyklucza się możliwość usunięcia całości detalu architektonicznego.

Jednocześnie wnoszę następujące warunki konserwatorskie realizacji inwestycji:

- próby wypraw tynkarskich ciepłochronnych, wykonane na obiekcie, okazać pracownikowi tut. Urzędu celem ostatecznej akceptacji.
- Pozostałe prace remontowe prowadzić zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową oraz warunkami zawartymi w postanowieniu nr 289/2024 z dnia 12 czerwca 2024 r. W/N.5152.267.2024.JK

Otrzymują:

1. adresat (CA06B+1-R)
2. a/a teczka kat „B”

Z up. Dolnośląskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
we Wrocławiu

mgr Anna Nowikowska
Kierownik Delegatury w Walbrzychu

Spełniono obowiązki wynikające z ROPO
Sprawę prowadzi: starszy inspektor Wydziału Zabytków Nieruchomych
Joanna Kulik - tel. 74 66 41 882 (w godz. 9.00-12.00), j.kulik@dwkz.pl

**Za zgodność
z oryginałem**

„AGORA”
Zarząd i Obrót Nieruchomościami

Iwona Wiśniowska
zarządcza nieruchomości - lic. zaw. nr 13476