

## **BILANS CIEPLNY PODŁĄCZANYCH BUDYNKÓW**

### **Dla parametrów sieci ciepłej 115°/65°**

**Tabela nr 1**

LP	BUDYNEK	ADRES	Qco	Qcwu- II st.	Q went .	ΣQ	Gco	Gcwu - II st.	G went.	ΣG
			[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[t/h]	[t/h]	[t/h]	[t/h]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Budynek mieszkalny	ul. Bratysławska 15	170,4	44,7	-	215,1	2,93	0,85	-	3,78
2	Budynek mieszkalny	ul. Bratysławska 17	185,4	49,5	-	234,9	3,19	0,95	-	4,14
3	Budynek mieszkalny	ul. Bratysławska 19	203,3	77,0	-	280,3	3,50	1,47	-	4,97
4	Budynek mieszkalny - przewidziany w przyszłości do podłączenia	ul. Bratysławska 7	30,0	27,5	-	57,5	0,52	0,53	-	1,05
							<b>Razem</b>			<b>13,94</b>