

## **WYKAZ ODBIORCÓW I DOBÓR ŚREDNIC PRZYŁĄCZY CIEPŁOWNICZYCH**

**Dla parametrów sieci ciepłej 115°/65°**

**Tabela nr 2**

<b>LP</b>	<b>BUDYNEK</b>	<b>ADRES</b>	<b>G</b>	<b>Φ</b>	<b>v</b>	<b>R</b>
			<b>t/h</b>	<b>mm</b>	<b>m/s</b>	<b>Pa/m</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	Budynek mieszkalny	ul. Bratysławska 15	3,78	50	0,46	40
2	Budynek mieszkalny	ul. Bratysławska 17	4,14	50	0,50	48
3	Budynek mieszkalny	ul. Bratysławska 19	4,97	50	0,60	70
4	Budynek mieszkalny - przewidziany w przyszłości do podłączenia	ul. Bratysławska 7	1,05	32	0,28	26