



Podpory systemowe pojedyncze punkt przesuwny - montaż do ściany

Dn50



Lp.	Nr Artykułu	Nazwa Artykułu	Dane techniczne		Jedn.	Jedno mocowanie
1	tcm300sf	Hybrydowa żywica epoksydowo-akrylowa *	szary	300ml	1szt.	1
2	4120485/p	Nakrętka ocynk	0	M12	1szt.	2
3	0730122/p	Pręt gwintowany	1000	M12	1szt.	0,3
4	180450525	Konsola 45/45	podłuż.	525	1szt.	1
5	0750115	Płytki z otw.gw. do szyn 45 40x22	0	M10	1szt.	1
6	3205251/p	6kt-Śruba.933 ocynk.8.8	25	M10	1szt.	1
7	0770523	Element ślizgowy GL 37 *	1x	M10	1szt.	1
8	0730106/p	Pręt gwintowany	1000	M10	1szt.	0,07
9	0398260	Obejma Omnia MB Silicon M 8/10 *	2	56- 60	1szt.	1

	BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE		92-434 Łódź ul. Maćka z Bogdańca 5 lok. II	tel.: 42 670-81-40 bpuisan@o2.pl bpu.isan@o2.pl
	Nazwa i adres obiektu: Przebudowa sieci ciepł. wraz z przyłączami od istn. preizolowanej sieci 2xDn80 za studnią zaworową S-2034/4 w kier. bud. przy ul. Bratysławskiej 15,17,19 w Łodzi			
Przedmiot rysunku: Podpory systemowe pojedyncze (punkt przesuwny) – montaż do ściany		Nr rysunku: 11		Branża: sanitarna Faza: P.T.
Imię i nazwisko Projektant mgr inż. Piotr Harasimczuk Współpraca mgr inż. Izabela Drobnik-Kamińska Współpraca techn. Andrzej Kuźniak Sprawdzający –		Nr uprawnień LOD/4943/PBS/22 LOD/0563/POOS/06 – –		Podpis
Data: 04.2025		Skala: –		