

Dębno - Tzasilania: 70 °C							
	Temperatura otoczenia	Liczba godzin w roku	Temperatura wody w sieci ciepłowniczej na wejściu do całej instalacji	Przepływ wody w sieci ciepłowniczej na wejściu do całej instalacji	Gwarantowana przez Oferenta moc grzewcza UPC w danym zakresie pracy	Gwarantowany przez Oferenta COP UPC w danym zakresie pracy	Gwarantowany przez Oferenta COP całej instalacji w danym zakresie pracy
Lp.	[°C]	[-]	[°C]	[m3/h]	[MW]	[-]	[-]
1	-10	20	45	95			
2	-5	25	45	92			
3	-3	50	45	90			
4	-2	75	45	90			
5	-1	100	45	90			
6	0	130	45	90			
7	1	180	44	88			
8	2	200	44	88			
9	3	320	43	88			
10	4	740	43	87			
11	6	270	42	83			
12	7	200	42	81			
13	8	430	41	76			
14	10	315	40	67			
15	12	320	40	53			
16	14	300	40	49			
17	16	200	40	34			
18	18	150	39	32			
19	20	180	39	32			
20	25	310	39	32			
21	30	100	39	21			