

| Strzelce Krajeńskie - Tzasilania: 70 °C | | | | | | | |
|---|-----------------------|----------------------|---|--|---|--|---|
| | Temperatura otoczenia | Liczba godzin w roku | Temperatura wody w sieci ciepłowniczej na wejściu do całej instalacji | Przepływ wody w sieci ciepłowniczej na wejściu do całej instalacji | Gwarantowana przez Oferenta moc grzewcza UPC w danym zakresie pracy | Gwarantowany przez Oferenta COP UPC w danym zakresie pracy | Gwarantowany przez Oferenta COP całej instalacji w danym zakresie pracy |
| Lp. | [°C] | [-] | [°C] | [m3/h] | [MW] | [-] | [-] |
| 1 | -10 | 20 | 58 | 99 | | | |
| 2 | -5 | 25 | 57 | 99 | | | |
| 3 | -3 | 70 | 56 | 93 | | | |
| 4 | -2 | 115 | 56 | 92 | | | |
| 5 | -1 | 175 | 56 | 94 | | | |
| 6 | 0 | 200 | 56 | 92 | | | |
| 7 | 1 | 220 | 56 | 90 | | | |
| 8 | 2 | 255 | 55 | 89 | | | |
| 9 | 3 | 200 | 54 | 88 | | | |
| 10 | 4 | 475 | 53 | 86 | | | |
| 11 | 6 | 270 | 52 | 84 | | | |
| 12 | 7 | 234 | 52 | 81 | | | |
| 13 | 8 | 530 | 50 | 78 | | | |
| 14 | 10 | 355 | 50 | 68 | | | |
| 15 | 12 | 390 | 50 | 55 | | | |
| 16 | 14 | 370 | 52 | 48 | | | |
| 17 | 16 | 240 | 53 | 44 | | | |
| 18 | 18 | 190 | 53 | 47 | | | |
| 19 | 20 | 275 | 54 | 41 | | | |
| 20 | 25 | 200 | 54 | 42 | | | |
| 21 | 30 | 100 | 54 | 42 | | | |