

Łobez - Tzasilania: 70 °C							
	Temperatura otoczenia	Liczba godzin w roku	Temperatura wody w sieci ciepłowniczej na wejściu do całej instalacji	Przepływ wody w sieci ciepłowniczej na wejściu do całej instalacji	Gwarantowana przez Oferenta moc grzewcza UPC w danym zakresie pracy	Gwarantowany przez Oferenta COP UPC w danym zakresie pracy	Gwarantowany przez Oferenta COP całej instalacji w danym zakresie pracy
Lp.	[°C]	[-]	[°C]	[m3/h]	[MW]	[-]	[-]
1	-10	20	45	100			
2	-5	25	45	115			
3	-3	60	45	115			
4	-2	110	45	112			
5	-1	160	45	100			
6	0	200	45	100			
7	1	220	44	97			
8	2	250	44	97			
9	3	300	43	95			
10	4	560	43	91			
11	6	260	42	85			
12	7	240	42	80			
13	8	480	41	70			
14	10	280	40	50			
15	12	350	40	35			
16	14	300	40	23			
17	16	250	40	23			
18	18	200	39	20			
19	20	350	39	17			
20	25	310	39	17			
21	30	100	39	17			