



Dach

klinika wentylacja - wg NORMA SEP N SEP-E-002

Ps= Pz_{xkj}= 50,50 kW I_B=79,23 A

I_N= 100A I_B < I_N < I_Z

I_Z ≥ $\frac{k_2 \times I_N}{1,45}$

$\frac{1,6 \times 100}{1,45} = 110,34A$ 120,07 ≤ 125 ≤

110,34 I_Z = 164A /wg. katalogu producenta/

YnKXS 5x50mm² w rurze DVR w ścianie rezerwa 25 %
spełnia warunek

KLIMATYZACJA - ROZDZIELNIA - RW

Obiekt	ARCHITEKTURA		
Adres	Budynek usługowy, Kategoria XI 45-758 Opole, ul. Biała 31, obręb Szczepanowice, AR_36, dz. 37, 38/1		
Skala	-	04.2026	Rysunek 13E
Projektant	inż. Andrzej Tenczyński 202/83 Op.		
Sprawdzająca	inż. Danuta Bobrowska 138/86 Op.		
Opracowanie			
45-073 Opole, ul. Andrzeja Struga 18 +48 517 958 935, www.db2.pl			db2 architekci