



OZNACZENIA

- — — — — - drut stalowy ocynk. FeZn \varnothing 8mm (zwody, przewody odprowadzające)
- — — — — - płaskownik stalowy ocynkowany FeZn 30x4mm, w ławie fundamentowej Fe 25x4mm
- — — — — ^{7P}
— — — — — - zacisk probierczy na wys. 0,5m od ziemi

INSTALACJE ODGROMOWĄ WYKONAĆ ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN 62305

WSZYSTKIE ELEMENTY I AKCESORIA INSTALACJI ODGROMOWEJ – SYSTEMOWE DLA WYBRANEGO POKRYCIA DACHOWEGO