



Sgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 oraz Normami PN-EN 13501-1+A1:2010 i PN-EN 50575:2015 : przewody na drogach ewakuacyjnych budynku powinny być w klasie B2ca-s1b,d1,a1 (np. NZXR), poza drogami ewakuacyjnymi: Dca-s2, d1, a3 (np. YnKY).

Sgodnie z kategorią ZL V budynku.

EL-PRO Paweł Kroczyński			
ul. Herlinga Grudzińskiego 59/6, 91-498 150a NIP: 829 165 84 88			
adres korespondencyjny: ul. opł. „ Dobrowolskiego 238 p. 202, 93-231 Łódź			
Faza:	Projekt Techniczny		
Temat:	Rozbudowa i przebudowa obiektu hotelowego ECO Nieborów		
Inwestor:	BMH Bolestaw Mostowski		
Lokalizacja:	ul. Janusza Radziwiła 24, 99-416 Nieborów		
Projektant:	mgr inż. Przemysław Kicowski	upr. nr LOD/4053/PBE/19	POPS
Sprowadzający:	mgr inż. Paweł Kroczyński	upr. nr LOD/3135/PBE/16	POPS
Opracował:			POPS
Tytuł:	Schemat rozdzielni piętrowej TP 1.1		
Data:	grudzień 2025	Skala:	—
Numer:			EO7