

Opis zakresu robót:

W ramach zadania objętego zapisami Programu Funkcjonalno Użytkowego Gmina Czermin planuje budowę sieci wodociągowej:

1. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Żegocin dz. nr 629 ark. m. 2 obręb Żegocin o długości 184,0m z 10 przyłączami wodociągowymi, zgodnie z decyzją zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę nr AB.6740.1.9.2026 z dnia 30.01.2026r.
2. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Broniszewice dz. nr 315, 192/1, 120 ark. m. 2 obręb Broniszewice o długości 558,0m z 21 przyłączami wodociągowymi, zgodnie z decyzją zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę nr AB.6740.1.362.2025 z dnia 01.10.2025r.
3. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Broniszewice dz. nr 7, 46/2, 229/7 ark. m. 2 obręb Broniszewice o długości ok. 925,0m z przyłączami, dla której Inwestor posiada decyzję lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RB.6733.3.11.2025 z dnia 23.04.2025r. Dla powyższego zadania Wykonawca opracuje projekt budowlany zgodnie z wymogami określonymi w Programie Funkcjonalno Użytkowym.

W ramach zadania zbuduje sieć wodociągową metodą przecisków sterowanych oraz wykopów otwartych z rur PVC DN 110 PN 10 lub PEHD PE 100 RC DN 125 PN 10 SDR 17 z uzbrojeniem w zasuwy odcinające, nadziemne hydrant ppoż. DN 80, przyłącza wodociągowe z rur PEHD DN 32 w granicach pasa drogowego, zamontuje tabliczki informacyjne elementów uzbrojenia podziemnego, wykona przejścia sieci wodociągowej pod drogami gminnymi i powiatowymi przeciskami w rurach osłonowych zgodnie z decyzjami lokalizacji urządzeń w pasie drogowym oraz zajęcia pasa drogowego, wykona próby ciśnieniowe, dezynfekcję sieci wodociągowej, badanie wydajności hydrantów, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą oraz odtworzenie istniejących nawierzchni zgodnie z wydanymi decyzjami.

W ramach zadania należy wykonać łącznie 74 przyłącza wodociągowe w ramach wykonanych trzech odcinków sieci wodociągowej o długości ok. 1677 mb.

Po zakończeniu i odbiorze robót budowlanych Wykonawca zobowiązany będzie również do przygotowania dokumentów niezbędnych do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz uczestniczenia w tej procedurze wraz z Zamawiającym.

Z up. Wójta

/-/ mgr Marietta Cierniak

Zastępca Wójta