

Poznań, 15 stycznia 2026 r.

RPUZ/P/0796/2025/OD/RD-4

Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu o udzielenie
zamówienia

ENEA Operator sp. z o.o., działając na podstawie pkt 1.12 Warunków Zamówienia z dnia 15.01.2026 r. (dalej: WZ), w postępowaniu o udzielenie zamówienia regulaminowego, którego przedmiotem jest:

Przebudowa zasilania stacji 14-111 Żabie Worki w m. Czarne Piątkowo gm. Środa Wlkp.

udziela odpowiedzi na pytanie Wykonawcy.

Pytanie nr 1:

czy transformator stanowi dostawę Inwestora?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy, Zamawiający informuje, iż projekt przewidywał wykorzystanie transformatora z demontowanej stacji. Dlatego transformator ten nie został ujęty w dokumentach zamówienia jako dostawa inwestorska. Zamawiający informuje, iż zapewni transformator o mocy 100 kVA.

Z poważaniem