

Poznań, 27.01.2026 r.

RPUZ/P/0794/2025/OD/RD-4

Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu o udzielenie
zamówienia

ENEA Operator sp. z o.o., działając na podstawie pkt 1.12 Warunków Zamówienia z dnia 15.01.2026 r. (dalej: WZ), w postępowaniu o udzielenie zamówienia regulaminowego, którego przedmiotem jest:

**Przebudowa odcinka linii napowietrznej SN 15 kV Śrem HCP Gostyń 1 w m.
Kadzyń, Ostrowieczno gm. Dolsk**

odpowiada na pytanie Wykonawcy.

Pytanie nr 2:

Prosimy o informację czy stacje transformatorowe objęte niniejszym postępowaniem mają być wyposażone w telemechanikę?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy, Zamawiający informuje, iż stacje transformatorowe objęte niniejszym postępowaniem nie mają być wyposażone w telemechanikę.

Z poważaniem