

I.dz. PW ...../21/DT-ZKS

Bielany Wrocławskie 13-12-2021r.

**TZC PLUS**

**Teresa Ziemkowska - Ciura**  
**ul. Płużna 19**  
**54-530 Wrocław**

**Załącznik : nr rej. KPWiK 313 / PBW / W / 2021 do projektu: Budowa sieci wodociągowej w ul. Poziomkowa w dz. 126/5, 126/15 obręb Domasław – gmina Kobierzyce.**

**Inwestor : KPWiK Sp. z o.o.**

W odpowiedzi na Pani wniosek z dnia 03-11-2021 - PP/2764/21 ww. Projekt Budowlano - Wykonawczy sieci wodociągowej opiniujemy pozytywnie z nw. uwagami:

Warunkiem rozpoczęcia robót i późniejszego dokonania odbioru technicznego jest:


- a) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zaświadczenia o przyjęciu zgłoszenia wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, bez zastrzeżeń,
  - b) złożenie odpowiednich wniosków do KPWiK opisanych w niniejszym uzgodnieniu.
1. O terminie rozpoczęcia robót należy powiadomić KPWiK poprzez złożenie wniosku DTW-09 załączając kopię pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o przyjęciu zgłoszenia wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, podając numer uzgodnienia projektu, imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy kierownika budowy – minimum 7 dni (roboczych) przed planowanym rozpoczęciem robót,
  2. W przypadku lokalizacji skrzynek ulicznych zasuw sieciowych, zasuw hydrantowych, w poboczu oraz w terenie nieutwardzonym – wokół skrzynek zasuw i hydrantu należy wykonać obrzeże o wymiarach zgodnych projektem lub o wymiarach min. 0,5 x 0,5 m oraz min. grubości 0,15 m z betonu min. C16/20,
  3. Manipulację zasuwami na czynnej sieci wodociągowej należy uzgodnić z KPWiK
  4. Przed zgłoszeniem do KPWiK próby ciśnienia sieci wodociągowej należy wykonać inwentaryzację geodezyjną (PZK) i przedłożyć dokumenty pomiarowe (kopie szkiców branżowych). Brak dokumentów potwierdzających wykonanie pomiaru branżowego powoduje odmowę podjęcia czynności odbiorowych,
  5. Termin włączenia nowo budowanych odcinków sieci wodociągowej do czynnej sieci należy uzgodnić na roboczo w KPWiK – z Kierownikiem Sieci Wodociągowej

6. Włączenie nowo wybudowanego wodociągu do czynnych sieci może nastąpić dopiero po złożeniu Wniosku DTW - 04a załączając do wniosku protokół z pozytywnymi wynikami badań bakteriologicznych wody z nowo wybudowanych wodociągów oraz protokół z przeprowadzenia próby ciśnienia/szczelności nowo wybudowanych odcinków sieci wodociągowej – włączenie należy również uzgodnić na roboczo w KPWiK – z Kierownikiem Sieci Wodociągowej,
7. Wszelkie prace na czynnej sieci wodociągowej muszą być wykonywane pod nadzorem przedstawiciela KPWiK,
8. Sieć wodociągowa podlega odbiorowi technicznemu przez służby techniczne KPWiK a do odbioru ww sieci należy przedstawić dokumenty zgodne z wymaganiami dotyczącymi odbiorów, które opisane są w aktualnym opracowaniu: „Wytyczne projektowania i wykonawstwa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gminie Kobierzyce”, które są dostępne na stronie internetowej KPWiK ([www.kpwik.com](http://www.kpwik.com)) w zakładce „Obsługa Klienta”,
9. Przed zgłoszeniem do odbioru technicznego sieci Inwestor zobowiązany jest przygotować i przedłożyć do KPWiK Dokumentację Odbiorową, poprzez złożenie wniosku DTW-10 wraz z niezbędnymi załącznikami,
10. Odbiór końcowy sieci wodociągowej może nastąpić po wykonaniu robót drogowych i całkowitym uporządkowaniu terenu,
11. Połączenie wykonywanych sieci z sieciami istniejącymi, przyłącza wodociągowe do obiektów mogą być wykonywane na podstawie odrębnego projektu przyłączy, uzgodnionego w KPWiK.,
12. Obowiązkiem Inwestora jest zabezpieczenie terenu budowy zgodnie z przepisami BHP, w tym m.in. ogrodzenie i oznakowanie wykopów i innych miejsc niebezpiecznych, szalowanie wykopów,
13. W przypadku uszkodzenia czynnych sieci lub urządzeń wod-kan. na terenie budowy Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowej ich naprawy i zapewnienia ciągłości przepływu mediów. O zaistniałym uszkodzeniu Wykonawca winien niezwłocznie powiadomić służby eksploatacyjne KPWiK,
14. Materiały zastosowane podczas realizacji projektu powinny być zgodne z wymaganiami opisanymi w: aktualnym opracowaniu „Wytyczne projektowania i wykonawstwa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gminie Kobierzyce”, które są dostępne na stronie internetowej KPWiK ([www.kpwik.com](http://www.kpwik.com)) w zakładce „Obsługa Klienta” i powinny być złożone jako załączniki wraz ze zgłoszeniem rozpoczęcia budowy.

Niniejsze uzgodnienie ważne jest 2 lata od daty wydania.

Sprawę prowadzi: Zuzanna Kalfas-Siek, tel. 511 468 954 mail: [z.kalfas-siek@kpwik.com](mailto:z.kalfas-siek@kpwik.com)

Z poważaniem,



Mirosław Zioba  
Dyrektor  
ds. Technicznych i Rozwoju

Otrzymuję:

1. Adresat 1 egz.. projektu
2. KPWiK Sp. z o.o. a/a. 1 egz.. projektu

biuro:  
ul. WROCŁAWSKA 44  
55-040 BIELANY WROCŁAWSKIE

[biuro@kpwik.com](mailto:biuro@kpwik.com)  
tel. 71 344 03 55  
fax 71 396 37 16

siedziba:  
al. PAŁACOWA 1  
55-040 KOBIERZYCE

Regon: 022186832  
KRS: 0000469808  
NIP: 8961535516