

Suwałki, 24 października 2025 r.

ZliR.401.143.2025.AA

**WARUNKI TECHNICZNE NR 143/01/25**

**na przełożenie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej kolidującej z projektowaną  
rozbudową hali produkcyjnej Zakładu Produkcyjnego DECCO S.A.  
na działkach o nr geod. 32776/3, 32776/12 przy ul. Szafirowej w Suwałkach**

W odpowiedzi na złożone pismo w dniu 14.10.2025 r. PWiK w Suwałkach Sp. z o.o. poniżej określa warunki techniczne na przełożenie sieci jw.:

1. Zaprojektować przełożenie odcinka sieci kanalizacyjnej przechodzącego pod projektowanym budynkiem na działki o nr geod. 35020/2, 35021/14, 32776/12, 35144/4.
2. Nową sieć projektować z rur PE-RC SDR17 PN10 DN 225mm. Połączenia rur zgrzewane doczołowo.
3. Przy załamaniach trasy powyżej 45° stosować kolana segmentowe o promieniu ok. 5 m. Przy zmianie poziomu rurociągu w profilu pionowym stosować wyłącznie łagodne łuki do umożliwienia wprowadzenia węża ciśnieniowego (niedopuszczalne stosowanie kolan o kącie powyżej 45°).
4. Niniejsze warunki techniczne są warunkami ogólnymi i stanowią jedynie podstawę do projektowania. Szczegóły rozwiązań projektowych będą uzgadniane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Sp. z o.o. podczas kolejnych etapów uzgadniania dokumentacji.
5. Nieodłącznym elementem niniejszych warunków jest Zarządzenie Nr 19/2024 Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z o.o. z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie wprowadzenia *Wytycznych do projektowania, budowy sieci oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych* obowiązujących w PWiK w Suwałkach, znajdujące się pod adresem: <https://www.pwik.suwalki.pl/ogloszenie/zarzadzenie-nr-192024-w-sprawie-wytycznych-do-projektowania-budowy-sieci-oraz-przylaczy>
6. Ważność warunków - 24 miesiące od daty wydania.
7. Na podstawie niniejszych warunków technicznych należy zlecić projektantowi z odpowiednimi uprawnieniami opracowanie projektu.

*Po uzgodnieniu trasy przyłącza/y przez wszystkie branże, 2 egz. opracowanych rozwiązań technicznych należy przedłożyć do uzgodnienia w PWiK w Suwałkach Sp. z o.o. Po uzgodnieniu rozwiązań technicznych, 1 egz. pozostaje w Spółce, 1 egz. zostaje zwrócony Inwestorowi.*

Rozwiązania techniczne powinny zawierać:

1. Opis techniczny.
2. Warunki techniczne wydane przez PWiK w Suwałkach Sp. z o.o.
3. Protokół z narady koordynacyjnej.
4. Projekt zagospodarowania działki lub terenu (w kolorze) sporządzony na aktualnej mapie do celów projektowych (posiadający pieczęć uwierzytelniającą wpisanie do ewidencji zasobu) w skali 1:500 z zaznaczoną kolorem trasą sieci.
5. Profil podłużny sieci kanalizacyjnej.
6. Dobór bloków oporowych.
7. Szczegóły połączenia z istniejącą siecią kanalizacyjną.

Załączniki:

1. Załącznik graficzny

.....  
podpis osoby wydającej warunki

załącznik graficzny  
do warunków nr  
143/01/25

sieć kanalizacji  
sanitarnej do  
przebudowy

