

**Usługi Geologiczne
GEOTIERRA**

ul. Piaskowa 57, 80-297 Barniewice
NIP 9581593436 REGON 368653777
tel. 690231369 email: geotierra.mt@gmail.com

Barniewice - lipiec 2024 r.

**OPINIA GEOLOGICZNA W ZWIĄZKU Z POŁOŻENIEM
PROJEKTOWANEGO OBIEKTU W POBLIŻU TERENU
ZAGROŻONEGO RACHAMI MASOWYMI**

Nazwa i adres obiektu : Projektowana winda - Gdańsk ul. Traugutta 92
dz. nr 364/2 (obręb: 055), gmina M. Gdańsk, powiat Gdańsk, województwo pomorskie

Branża : GEOTECHNIKA

Stadium : projekt budowlany

Zawartość opracowania:

- opinia geologiczna

Autor opracowania : mgr Mateusz Targosz

nr upr. VII-1872 ; XIII-003 MAZ



GEOLOG
mgr Mateusz Targosz
nr upr. kat. XIII: 003MAZ
nr upr. kat. VII - 1872

Obszar wykonanych badań oraz miejsce posadowienia windy, znajduje się poza terenem zagrożonym ruchami masowymi (wg <https://geolog.pgi.gov.pl>).

Teren posadowienia windy jest płaski, silnie zmieniony antropogenicznie i zabezpieczony murkiem oporowym.

Ze względu na skalę obiektu i połączenie z budynkiem szkoły nie widzi się potrzeby wykonywania badań stateczności skarpy dla tego obiektu.



GEOLOG

mgr Mateusz Targosz


nr upr. kat. XIII: 003MAZ

nr upr. kat. VII - 1872

Projektowana pochylnia dla osób niepełnosprawnych, będzie posadowiona na gruncie (bez fundamentu). Projektuje się podjazd z kostki brukowej lub płyt betonowych.

Pochylnia dla osób niepełnosprawnych ze względu na znikomy ciężar i sposób posadowienia nie będzie wpływała na stateczność istniejących skarp.





Załącznik nr 1