

Bydgoszcz, dnia 21 stycznia 2026 r.

RPUZ/B/0331/2025/OD/ZIR/RI

## UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

ENEA Operator sp. z o.o. (dalej: Zamawiający), działając na podstawie pkt 1.12. Warunków Zamówienia z dnia 7 stycznia 2026 r. (dalej: WZ), w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest:

**Zwiększenie elastyczności i ciągłości zasilania poprzez poprawę pracy punktów neutralnych w sieci SN Enea Operator sp. z o.o. na terenie Oddziału Dystrybucji Bydgoszcz. Zadania realizowane w trybie „zaprojektuj i wybuduj” – zadania nr 1 - 5.**

**Zadanie nr 1 - Wymiana Zespołów Uziemiających (ZU) 15/0,4 kV ZU1 i ZU2 w GPZ ATR**

**Zadanie nr 2 - Wymiana Zespołów Uziemiających (ZU) 15/0,4 kV ZU1 i ZU2 w GPZ Niwy**

**Zadanie nr 3 - Wymiana Zespołów Uziemiających (ZU) 15/0,4 kV ZU1 i ZU2 w GPZ Osowa Góra**

**Zadanie nr 4 - Wymiana Zespołów Uziemiających (ZU) 15/0,4 kV ZU1 i ZU2 GPZ Brusy**

**Zadanie nr 5 - Wymiana Zespołów Uziemiających (ZU) 15/0,4 kV ZU1 i ZU2 GPZ Nakło**

udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców.

### Pytanie nr 4:

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy po stronie wykonawcy jest wprowadzenie danych do CDM w Poznaniu i jakie w związku z tym ciążą na nim obowiązki?

#### Odpowiedź:

Zamawiający uprzejmie informuje, iż obowiązkiem Wykonawcy nie jest wprowadzenie danych do CDM w Poznaniu. Zgodnie postanowieniami § ust.7.71 umowy (załącznik nr 12 do WZ) „WYKONAWCA zobowiązany jest do przygotowania i przekazania ZAMAWIAJĄCEMU informacji niezbędnych do uzupełnienia systemu SCADA”.

### Pytanie nr 5:

Zwracam się z prośbą o potwierdzenie wymogu zawartego w pkt. 4.1.3.2.b odnośnie konieczności wykazania robót budowlanych wraz z zabudową łączników sterowanych radiowo.

#### Odpowiedź:

Zamawiający uprzejmie informuje, iż dokonał modyfikacji nr 2 Warunków Zamówienia.

#### Centrala

ENEA Operator sp. z o.o.  
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58

tel. +48 / 61 850 40 00  
faks +48 / 61 884 59 57

NIP 782 237 71 60  
REGON 300455398

kontakt@operator.enea.pl  
www.operator.enea.pl

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy  
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapitał zakładowy: 4 696 937 500 PLN

## **Modyfikacja nr 2:**

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści pkt 4.1.3.2. lit. b) WZ:

**z:**

„b) zrealizowanie roboty budowlanej, polegającej na budowie lub przebudowie, lub modernizacji stacji elektroenergetycznej 110/SN lub o napięciu wyższym wraz z zabudową łączników sterowanych radiowo.”

**na:**

„b) zrealizowanie roboty budowlanej, polegającej na budowie lub przebudowie, lub modernizacji stacji elektroenergetycznej 110/SN lub o napięciu wyższym”

Z poważaniem,

### **Centrala**

ENEA Operator sp. z o.o.  
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58

tel. +48 / 61 850 40 00  
faks +48 / 61 884 59 57

NIP 782 237 71 60  
REGON 300455398

kontakt@operator.enea.pl  
www.operator.enea.pl

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy  
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapitał zakładowy: 4 696 937 500 PLN