

Bydgoszcz, dnia 22 stycznia 2026 r.

RPUZ/B/0331/2025/OD/ZIR/RI

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

ENEA Operator sp. z o.o. (dalej: Zamawiający), działając na podstawie pkt 1.12. Warunków Zamówienia z dnia 7 stycznia 2026 r. (dalej: WZ), w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest:

Zwiększenie elastyczności i ciągłości zasilania poprzez poprawę pracy punktów neutralnych w sieci SN Enea Operator sp. z o.o. na terenie Oddziału Dystrybucji Bydgoszcz. Zadania realizowane w trybie „zaprojektuj i wybuduj” – zadania nr 1 - 5.

Zadanie nr 1 - Wymiana Zespołów Uziemiających (ZU) 15/0,4 kV ZU1 i ZU2 w GPZ ATR

Zadanie nr 2 - Wymiana Zespołów Uziemiających (ZU) 15/0,4 kV ZU1 i ZU2 w GPZ Niwy

Zadanie nr 3 - Wymiana Zespołów Uziemiających (ZU) 15/0,4 kV ZU1 i ZU2 w GPZ Osowa Góra

Zadanie nr 4 - Wymiana Zespołów Uziemiających (ZU) 15/0,4 kV ZU1 i ZU2 GPZ Brusy

Zadanie nr 5 - Wymiana Zespołów Uziemiających (ZU) 15/0,4 kV ZU1 i ZU2 GPZ Nakło

udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców.

Pytanie nr 6:

Prosimy o potwierdzenie, iż transformatory uziemiające nie są w zakresie dostawy inwestorskiej (jedynie dławiki i regulatory) i koszt ich zakupu należy do Wykonawcy.?

Odpowiedź:

Zamawiający uprzejmie informuje, iż transformatory uziemiające nie stanowią dostawy inwestorskiej. Zakup i montaż transformatorów uziemiających należy do obowiązków Wykonawcy.

Z poważaniem,

Centrala

ENEA Operator sp. z o.o.
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58

tel. +48 / 61 850 40 00
faks +48 / 61 884 59 57

NIP 782 237 71 60
REGON 300455398

kontakt@operator.enea.pl
www.operator.enea.pl

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapitał zakładowy: 4 696 937 500 PLN