

DH Wrocław

Nr

**Wymagania dotyczące instalacji alarmowej
nowobudowanej sieci preizolowanej**

Na odcinku:

Dane dotyczące przebudowy sieci ciepłowniczej
2 x Dn 100/80/40 przy ul. Widok
od komory K-I/16/1/5

- 1. Projektowana instalacja alarmowa musi być zgodna z „Wytycznymi i wymaganiami technicznymi dla sieci ciepłowniczych Fortum Wrocław S.A.” cz. II „Projektowanie i wykonywanie układów sygnalizacji awarii w preizolowanej sieci ciepłowniczej Fortum Wrocław S.A.”
- 2. Wymagania dodatkowe:
 - a) Przewody instalacji alarmowej istniejącej sieci preizolowanej Dn 50 przy PS-101/13C zapętlić pod mufą - nie łączyć z instalacją alarmową nowej sieci
 - b) W węźle przy ul. Widok 1 zamontować detektor dwukanałowy, instalację alarmową podłączyć do detektora
 - c) w pozostałych węzłach instalacje alarmowa spiąć nad end-capą.
 - d) w komorze K-I/16/1/5 przewody alarmowe spiąć nad end-capą
 - e) wykonanie dokumentacji projektowej powykonawczej dla przedmiotowego zadania

- pozostałe warunki na roboczo po przedstawieniu projektu.

.....
.....
.....
.....
.....

.....

(data i podpis)