

Poznań, 14/06/2024

FUNDACJA POMOCY
WZAJEMNEJ "BARKA"
św. Wincentego 6/9
61-003 Poznań

Dotyczy: **uzupełnienia opinii wydanej pismem znak: DW/IBM/959/49905/2024 z dnia 15.05.2024r. o możliwości przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej budynku centrum integracji międzykulturowej (budynek biurowo-usługowy) planowanego na terenie działek nr geod. 6/1, 7/1 i 8/1 przy ul. Św. Wincentego nr 6 w Poznaniu, w zakresie odprowadzania ścieków bytowych.**

W odpowiedzi na pismo z dnia 11.06.2024r. (data wpływu do Aquanet S.A. 11.06.2024r.) w przedmiotowej sprawie informujemy, co następuje:

Prawidłowym rozwiązaniem odprowadzania ścieków bytowych w ilości wnioskowanej $Q_{\text{dśr}} = 7,0 \text{ m}^3/\text{d}$ z projektowanego budynku powinna być budowa odrębnego przyłącza kanalizacji sanitarnej, wykonanego bezpośrednio od sieci kanalizacji sanitarnej. Jednak mając na względzie Państwa prośbę o zgodę na włączenie do instalacji kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na przedmiotowej działce (nr geod. 7/1) oraz mając na uwadze, że ww. instalacja i istniejące budynki zlokalizowane na terenie działek nr geod. 6/1, 7/1 i 8/1 należą do fundacji BARKA, Aquanet S.A. dopuszcza możliwość takiego sposobu odprowadzania ścieków bytowych z przedmiotowego budynku na działkach nr geod. 6/1, 7/1 i 8/1 tj. poprzez instalację kanalizacji sanitarnej zlokalizowaną na terenie działki nr geod. 7/1 i dalej do kanału sanitarnego o średnicy 200 mm z rur PVC w ul. Św. Wincentego w Poznaniu.

Wykonawcą instalacji kanalizacji sanitarnej powinien być zakład instalacyjny upoważniony i doświadczony w zakresie robót wod.- kan.

Nadmieniamy, że nowo wykonany odcinek instalacji kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr geod. 7/1 powinien zostać zainwentaryzowany przez uprawnionego geodetę, zgodnie z zasadami aktualizacji mapy zasadniczej, wraz ze zgłoszeniem do zasobów Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ul. Gronowa 20 w Poznaniu.

Po wykonaniu instalacji kanalizacji sanitarnej należy bezzwłocznie zgłosić w Aquanet S.A., w Dziale Obsługi Klienta fakt wykonania tej instalacji i przyłączenia do niej budynku z podanym stanem wodomierza na dzień fizycznego podłączenia do kanalizacji. Przy okazji zgłoszenia w Aquanet S.A.

wykonania instalacji, należy podpisać (przez osobę która jest właścicielem nieruchomości lub posiada prawo do dysponowania nieruchomością i będzie uiszczała opłaty za odprowadzane ścieki) formularz *"wniosku o zawarcie umowy o odprowadzanie ścieków bytowych"*. W terminie 3 miesięcy od daty złożenia wniosku o zawarcie umowy należy dostarczyć inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanej instalacji.

Jednocześnie informujemy, że w umowie o odprowadzanie ścieków z budynku na działce nr geod. 7/1 będzie zawarty warunek:

- granicą odpowiedzialności Aquanet SA za świadczone usługi jest kanał sanitarny w ul. Św. Wincentego.
- umowa będzie obowiązywać, dopóki będą istniały techniczne możliwości przesyłu ścieków.

załączniki:

- 1) Plan zabudowy z Państwa propozycją miejsca odprowadzania ścieków.

sprawę prowadził: Marek Fryska tel. 885-989-580,
e-mail: marek.fryska@aquanet.pl

Dokument zatwierdził:
Marek Fryska
Starszy Specjalista ds. Warunków Technicznych