

Załącznik nr 2 do Umowy nr 431000540950/11/2015 zawartej w dniu 03-11-2015r

## Dane techniczne obiektu

1. Dane obiektu użytkowanego przez Odbiorcę, do którego OSD dostarczać będzie energię elektryczną

Nazwa obiektu	Kod pocztowy	Miejscowość	Ulica	Nr domu
ZAKŁAD TKANIN TECHNICZNYCH	58-250	PIESZYCE	9 MAJA	9

2. Parametry techniczne obiektu:

Moc przyłączeniowa obiektu <sup>1</sup>	580	kW	Grupa przyłączeniowa	III	Nr ewidencyjny w systemie bilingowym	10001026
Moc bezpieczna obiektu (wszystkich przyłączy)	24	kW	Grupa taryfowa	B23	Współczynnik mocy tgφ <sub>0</sub>	0,4
Dopuszczalne czasy trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej						
Czas trwania jednorazowej przerwy tj. całkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania dla obiektu nie może przekroczyć:				Łączny czas trwania przerw w ciągu roku kalendarzowego, stanowiący sumę czasów trwania przerw jednorazowych, tj. całkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania dnia obiektu nie może przekroczyć:		
Przerwy planowanej	16	godz.	Przerwy planowanej	35	godz.	
Przerwy nieplanowanej	24	godz.	Przerwy nieplanowanej	48	godz.	
nr warunków przyłączenia/umowy o przyłączenie				EOT/MS/R-23/33/77/1667 z dnia 09-03-1977r		

3. Charakterystyka poszczególnych miejsca dostarczania:

3.1 przyłączy P1:

Nazwa miejsca dostarczania		ZAKŁAD TKANIN TECHNICZNYCH					
Moc przyłączeniowa*)	580	kW	Kod PPE	PROD_431000540950			
Przekładniki prądowe	800/5	A	Minimalna moc umowna	111	kW	Przekładniki napięciowe	kV
Lokalizacja układu pomiarowo-rozliczeniowego		Rozdzielnia nN			układ podstawowy układ rezerwow		OSD
Miejsce dostarczania energii elektrycznej			Końcówki kabla zasilającego 20kV w stacji Odbiorcy				
Miejsce rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych pomiędzy OSD, a Odbiorcą stanowią:			j.w				
Charakterystyka miejsca dostarczania energii elektrycznej					Do wartości mierzonych przez układy pomiarowo-rozliczeniowe będą doliczane następujące straty wyrażone w % i/lub MWh/m-c:		
Napięcie znamionowe zasilania kV	Nazwa linii zasilającej			Nazwa stacji	do mocy czynnej	do energii czynnej	do energii biernej
20	L-616			R-DWTT	3	3	10

3.1 przyłączy P2: PRZELOT

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowią		Końcówki kabla zasilającego 20kV w stacji Odbiorcy				
Miejsce rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych pomiędzy OSD, a Odbiorcą stanowią:		j.w				
Charakterystyka miejsca dostarczania energii elektrycznej				Do wartości mierzonych przez układy pomiarowo-rozliczeniowe będą doliczane następujące straty wyrażone w %:		
Napięcie znamionowe zasilania kV	Nazwa linii zasilającej		Nazwa stacji		do mocy czynnej	do energii czynnej
20	R 616-25		R-DWTT			

16.10.15

Załącznik nr 1 do Umowy nr 431000540950/11/2015 zawartej w dniu 03-11-2015r

## Moc umowna i planowana ilość energii elektrycznej

Odbiorca zamawia następującą moc umowną:

Nazwa obiektu(opis)		ZAKŁAD TKANIN TECHNICZNYCH										
Adres obiektu		58-250 (kod pocztowy)	PIESZYCE (miejscowość)			9 MAJA (ulica)				9 (nr budynku)		
Nr ewidencyjny w billingu		Przyłącze 1					Przyłącze 2					
Kod PPE/ Nr licznika*		PROD_431000540950					-----					
Moc umowna [kW]*		450										
Planowana średnioroczna ilość dostarczanej energii [kWh]		1572000										
Zamawiana przez Odbiorcę moc umowna w zróżnicowanej wysokości na poszczególne miesiące roku [kW]*, przy współczynniku korygującym ks = .....:**												
	Styczeń	Luty	Martec	Kwiecien	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pazdziernik	Listopad	Grudzień
Przyłącze 1												
Przyłącze 2												

\*) wypełnić tylko jedną pozycję moc w jednakowej wysokości lub zróżnicowaną na poszczególne miesiące

\*\*) wypełnia OSD. Jeśli dokument dotyczy zamówienia mocy przez Odbiorcę – ks pozostawić niewypełnionym.

Potwierdzam, iż zapoznałem się i akceptuję następujące zasady zamawiania mocy, obowiązujące w OSD:

1. Zamówienie mocy musi być zgodne z postanowieniami Umowy i aktualnie obowiązującej Taryfy OSD.
2. Moc umowna nie może być większa niż określona w umowie moc przyłączeniowa.
3. W przypadku zamówienia mocy niezgodnie z punktami 1 i 2:
  - a) zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji
  - b) stosownym pismem Odbiorca zostaje niezwłocznie poinformowany o powyższym fakcie
  - c) Odbiorca zobowiązany jest do niezwłocznej zmiany dokumentu obejmującego zamówienie mocy w celu dostosowania go do wymagań punktów 1 i 2.
4. W przypadku, gdy Odbiorca nie spełni wymagań określonych w pkt. 3. ppkt c), do rozliczeń zostanie przyjęta moc umowna równa mocy przyłączeniowej.
5. Wszelkie zmiany wielkości mocy umownej w stosunku do mocy określonej zgodnie z ww. zasadami, muszą być zgłoszone co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem okresu, którego zmiana ma dotyczyć.

OSD niniejszym potwierdza, że umowa o treści wyżej wskazanej została zawarta wskutek złożenia oświadczenia przez pełnomocnika Odbiorcy/Odbiorcę i w związku z tym nie wymaga złożenia podpisu ani przez Niego, ani przez Jego pełnomocnika.

OSD

(podpis, pieczęćka imienna)