

OW/072/357/...../2025

Złotoryja, 24.10.2025 r.

Pracownia Projektowa Konstruktor
Piotr Rajca
ul. Wojska Polskiego 5
58-160 Świebodzice

Dotyczy: zapewnienia wody do celów p.poż.

Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Złotoryi na potrzeby budynku Żłobka Publicznego nr 1 przy ul. Letniej 7 w Złotoryi zapewnia:

- dostawę wody do celów p.poż wewnętrznych w ilości 2,0 dm³/s i ciśnieniu nominalnym 0,4 MPa przez co najmniej 2 godziny, przy normatywnych i bezawaryjnych warunkach pracy systemu wodociągowego,
- dostawę wody do celów p.poż zewnętrznych w ilości 10,0 dm³/s i ciśnieniu nominalnym 0,2 MPa przez co najmniej 2 godziny, przy normatywnych i bezawaryjnych warunkach pracy systemu wodociągowego,

Z poważaniem



PREZES ZARZĄDU
Ewa Łukasiewicz

Załączniki:

1. Lokalizacja hydrantów wraz ze wskazaniem ich parametrów wydajności i ciśnienia.

Otrzymują:

2. Adresat.
3. OW a/a

Sprawę prowadzi: Dominika Kowalczuk, Oddział Wodociągów i Kanalizacji, ul. Kolejowa 1, tel. 76 50 65 256

Zarząd:
Ewa Łukasiewicz
Prezes Zarządu

al. Miła 2, 59-500 Złotoryja
tel: 76 878 31 37
fax: 76 878 36 82
e-mail: rpk@rpk.pl
www.rpk.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000030576 NIP: 694-10-00-426
REGON: 390297800 BDO: 000030799
Wysokość kapitału zakładowego: 27 823 200 PLN

