



Wspólnota mieszkaniowa przy ul. Sportowej 2A, 2B, 2C w Suchaniu  
Sportowa 2A, 2B, 2C  
73-132 Suchań  
NIP: 8542442106  
Znak: 2/2026

**WYKONAWCY**

**I n f o r m a c j a**  
**dotycząca wyjaśnień i zmiany treści zapytania ofertowego**

**W nawiązaniu do pytań wykonawcy zamawiający informuję**

**Pytanie 1.-** Jaki powinien być dokładny wymiar grzejników jego głębokość?

**Odpowiedź-** Zamawiający nie wymaga określonej głębokości grzejników.

**Pytanie 2 –** Moc pompy ciepła 5 kW dla jakiej temperatury zewnętrznej i jakiego zasilania wychodzącego na układ?

**Odpowiedź-** Maksymalna temperatura wody na zasilaniu do 60°C przy temperaturze zewnętrznej -15°C.

**Pytanie 3**

COP minimum 5,33 dla jakiego punktu grzania i jakim parametrem wychodzącym na ogrzewanie?

**Odpowiedź:** Wydajność grzewcza 5,0kw / COP 5,33 (otoczenie + 7-8°C, woda 35° C).

W związku z odpowiedziami zamawiający zmienia termin składania ofert  
z dnia 21.05.2026 godzina 12:00 na 25.05.2026 godzina 12:00

Suchań, dnia 08.05.2026 r.

**Wspólnota Mieszkaniowa**

**ul. Sportowa 2A, 2B, 2C**

**73-132 Suchań**

**Nip: 8542442106, Regon: 523985956**

.....  
*Wspólnota Mieszkaniowa*  
*Mieczysław Spychała*  
*Dariusz Kozłowski*  
*Monika Jankowska*