



- LEGENDA:
- 1- Zawór kulowy DN65 do spawania
 - 2- Zawór kulowy DN50 do spawania

UWAGA:

- Rurociągi w obrębie komory izolować wełną mineralną w łupkach,
- zabezpieczyć płaszczem z blachy ocynkowanej.
- Podpory w obrębie komory wykonać wg. KER
- Zakres prac zaznaczono pogrubioną linią

LEGENDA:

Odpowietrzenie, zawór kulowy do wspawania DN20, PN40, Naval, sprowadzić nad posadzkę

Spust, zawór kulowy do wspawania DN32, PN40, Naval,

Ogrzewnictwo, Ciepłownictwo i Wentylacja, Inżynieria Sanitarna Agnieszka Otko Sp. z o.o. tel: 608 883 733, 602 337 567 e-mail: aotka@op.pl			
TEMAT PROJEKTU:	Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej DN200 w celu przyłączenia do sieci osiedla Widok w Kąkowie - ETAP IV		
LOKALIZACJA:	Działki numer: 319, 168/6, 149/4, 175/4, 175/27, 333, 177/4, 218/7, 258/2 w obrębie 0009 Ostróda; 225/8, 189/2 w obrębie 0012 Kąkowo.		
NAZWA RYSUNKU:	RZUT KOMORY		
WYKONALI:	Inię i Nazkko	Numer uprawnień, specjalność	Podpis
Projektant:	mgr inż. Agnieszka Otko	KUP/0057/POOS/08 instalacyjna	
Sprawdził	mgr inż. Maciej Otko	KUP/0176/PBS/16 instalacyjna	
DATA:	02.2026	SKALA:	NR RYS. S/8