



- pow. podłogi m²

 : pom. remontowane

- : oznaczenie dużych przekuć drzwi

wys. pom. i koryt. 3,58 m.

BOK Dr E. Warmińskiego 6
ILOŚĆ OSÓB W BUDYNKU:
- parter: 20 osób
- I piętro: 30 osób (większość pracowników to elektrycy pracujący w terenie)
KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI ZL III
JEDNA STREFA POŻAROWA
BRAK STREF ZAGROŻONYCH WYBUCHEM
KLASA "D" ODPORNOŚCI POŻAROWEJ
BUDYNEK ZAKWALIFIKOWANY DO NISKICH - 8,34 m
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA OK. 1 350 m², W TYM PARTER OK. 800 m², I I PIĘTRO OK. 550 m²

LEGENDA:

	PRZEBIEG DROGI EWAKUACYJNEJ
	KIERUNEK EWAKUACJI
	WYJŚCIE EWAKUACYJNE Z BUDYNKU (LUB INNEJ STREFY POŻAROWEJ)
	PPOŻ. WYL. PRĄDU
	GAŚNICA (rodzaj + X-masa środka gaśniczego (kg))
	RĘCZNY OTRZEGACZ POŻAROWY
	HYDRANT WEWNĘTRZNY
	OŚWIETLENIE AWARYJNE
Dane dodatkowe: n osób na kondygnacji - 20	

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

Enea Operator Sp. z o. o.

Biuro Obsługi Klienta
ul. Warmińskiego 6, Bydgoszcz

Parter

Opracował:	Marcin Maciąg		
Data opracowania:	wrzesień 2023	Skala:	1:100
Data aktualizacji:		Numer rysunku:	02

