

Przedmiot zamówienia:	<b>Przebudowa stacji transformatorowej typu ŻH Kamionka k/Gacna 33759 zlokalizowanej na działce 119/2 w miejscowości Kamionka; S-2019-08044</b>
-----------------------	---

Sposób dokonania opisu przedmiotu zamówienia (zgodnie z art. 7 Regulaminu udzielania zamówień przez ENEA Operator Sp. z o.o. albo §12 Regulaminu udzielania zamówień przez ENEA Operator sp. z o.o. współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej) :

### 1. w zakresie infrastruktury ENEA Operator Sp. z o.o.

Zamówienie (robota budowlana) należy zrealizować zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną „Przebudowa stacji transformatorowej typu ŻH Kamionka k/Gacna zlokalizowanej na działce 119/2 w miejscowości Kamionka” oraz z Warunkami Zamówienia, a w części nieopisanej w powyższym opracowaniu zgodnie z wytycznymi określonymi, jako „Standardy w sieci dystrybucyjnej Enea Operator” opublikowanymi na stronie:

<https://www.operator.enea.pl/uslugidystrybucyjne/instrukcjeistandardysieci/standardy-w-sieci-dystrybucyjnej>

oraz wymaganiami normatywnymi ich dotyczącymi.

### 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

#### Stacja transformatorowa SN/nn Kamionka k/Gacna 33759

- Wymiana istniejącej dwużerdziowej słupowej stacji transformatorowej SN/nn typu ŻH-15 na stację jednożerdziową na słupie strunobetonowym wirowanym typu STN 13,5/12-20/400/II w tej samej lokalizacji na działce 119/2.

#### Linia napowietrzna SN

- Istniejące przewody 3xAFL-6 25mm<sup>2</sup> pozostają bez zmian. Po wymianie stacji transformatorowej należy je podpiąć do konstrukcji stacji transformatorowej.

#### Linia napowietrzna nn 0,4 kV

- Wymiana istniejącego słupa nr 201 typu P-10/ZN na słup wirowany typu O-12/15 z ustojem UP4.
- Wymiana istniejącej linii Al 4x25 mm<sup>2</sup> na AsXSn 4x70 mm<sup>2</sup> pomiędzy stacją transformatorową a st. 201, o długości 52 m / 55 m.
- Wymiana istniejącej linii Al 4x25 mm<sup>2</sup> na AsXSn 4x70 mm<sup>2</sup> pomiędzy stacją transformatorową a st. 101, o długości 48 m / 51 m.
- Linie Al 1x25 mm<sup>2</sup> stanowiącą obwód oświetleniowy należy przewiesić na nową stację.

wraz z kosztami towarzyszącymi:

- zajęcia pasa drogowego, obsługi geodezyjnej, odszkodowań dla osób trzecich, załadunku i transportu urządzeń będących dostawą inwestorską, budową boczników SN lub/i uruchomienia alternatywnych źródeł zasilania (np. agregatów prądotwórczych) dla linii i stacji elektroenergetycznych w przypadku braku możliwości ich wyłączenia bez pozbawiania odbiorców zasilania, aktualizację dokumentów tj. zgody, uzgodnienia w przypadku takiej konieczności, realizowanie zapisów decyzji i umów z Instytucjami, geodezji powykonawczej, tabliczek informacyjnych - w przypadku takiej konieczności.

### 3. Szczegółowy opis materiałów stanowiących dostawę Zamawiającego:


Zamawiający przewiduje realizację zamówienia z wykorzystaniem **dostawy inwestorskiej** w zakresie:

- Stacja transformatorowa STN 13,5/12-20/400/II - 1 kpl.,
- Istniejący transformator 40 kVA – 1 szt.,
- Rozdzielnica stacyjna z modułem AMI o wymiarach wys. 1340, szerokość 800, głębokość 600 (w tym rozłącznik główny oraz 3x rozłącznik po stronie nn – **bez wkładek bezpiecznikowych**)


Materiały wynikające z dostawy inwestorskiej Wykonawca zamawia najpóźniej na 14 dni przed planowanymi robotami wynikającymi z umowy.

Materiały stanowiące dostawę Inwestorską będą do odbioru z magazynu Enea Operator Sp. z o.o., RD Chojnice, ul. Kościerska oraz ul. Sępoleńska 15. (stacja transformatorowa, rozdzielnica stacyjna z modułem AMI). Odbiór materiałów winien być potwierdzony stosownym Protokołem zdawczo-odbiorczym.

Wykonawca zobowiązany jest również zbudować i połączyć urządzenia/aparaty z elementami stacji transformatorowej zgodnie ze standardami Enea Operator Sp. z o.o. – które stanowią dostawę inwestorską. Przed przystąpieniem do wykonania pracy należy uzgodnić opisy urządzeń oraz ich numerację w Rejonie Dystrybucji Chojnice.

09.05.2025	<b>ENEA Operator Sp. z o.o.</b> <b>Rejon Dystrybucji Chojnice</b> Sekcja Majątku Sieciowego Specjalista ds. Majątku Sieciowego  <b>Kamil Wirkus</b>
------------	---

Data i podpis osoby sporządzającej opis przedmiotu zamówienia/imię i nazwisko osoby sporządzającej opis przedmiotu zamówienia (w przypadku stosowania kwalifikowanego podpisu elektronicznego)

09.05.2025	<b>ENEA Operator Sp. z o.o.</b> <b>Rejon Dystrybucji Chojnice</b> Dyrektor  <b>Mariusz Płiszka</b>
------------	---

Data, pieczęć i podpis Kierownika Zamawiającego / Data i podpis Kierownika Zamawiającego /imię i nazwisko Kierownika Zamawiającego (w przypadku stosowania kwalifikowanego podpisu elektronicznego)