

Przedmiot zamówienia:	Przebudowa ST SN/nn „Ślesin 5” nr 41716 wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Ślesin, gmina Nakło nad Notecią, zgodnie z uzgodnionym projektem.
------------------------------	---

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przebudowa istniejącej stacji transformatorowej ST Ślesin 5 nr 41716 i przystosowanie do zasilania linii kablowych i napowietrznych SN/nn.

Budowa linii napowietrznej SN 15kV do nowo wybudowanej stacji transformatorowej.

Wymiana słupa SN 15 kV nr 1/12/1 typu ŻN z rozłącznikiem nr 4/498 na słup E13,5/15 z rozłącznikiem RUN .

Wymiana linii napowietrznej SN 15 kV typu AFL-6 3x25 na PAS 3X50

Budowa linii napowietrznej nn 0,4 kV z nowo wybudowanej stacji do zasilania istniejących obwodów.

Wymiana stanowiska słupowego nr 101 typu ŻN na E10,5/10

Wymiana stanowiska słupowego nr 102 typu ŻN na E10,5/4,3

Wymiana stanowiska słupowego nr 103 typu ŻN na E10,5/15

Wymiana stanowiska słupowego nr 201 typu ŻN na E10,5/17,5

Przebudowa linii napowietrznej nn 0,4 kV typu AL. 4x35+25 na AsXSn 4X70+2x16

Demontaż elementów sieci wskazanych w projekcie.

1. Szczegółowy opis materiałów stanowiących dostawę Zamawiającego:

Stacja transformatorowa słupowa wraz z fundamentem.

Transformator – z istniejącej stacji transformatorowej.

Rozdzielnia słupowa.

2. Przedmioty materialne niniejszego zamówienia ujęte w WWD:

a) Kable nn

b) Kable SN

2. Dodatkowe informacje:

- Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej na terenie budowy.
- Wytwórcą odpadów jest odpowiednia terenowo jednostka Zamawiającego. Wykonawca robót zobowiązuje się do przestrzegania przepisów Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska i Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Zarówno koszty jak i przychody związane z utylizacją odpadów są po stronie Wykonawcy i Wykonawca winien uwzględnić powyższe w cenie oferty. Dokumenty potwierdzające utylizację, dostarczenie odpadów do punktu magazynowania Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wraz ze zgłoszeniem do odbioru technicznego inwestycji.
- Dla potrzeb realizacji prac określonych w niniejszej umowie Zamawiający dopuszcza maksymalnie **8h godzin** wyłączeń urządzeń sieci SN spod napięcia.
- Czas wyłączeń liczony jest od momentu przekazania miejsca pracy do czasu zgłoszonej gotowości do załączenia urządzeń elektroenergetycznych, zgodnie z zapisami obowiązującymi w Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych w ENEA Operator Sp. z o.o.
- Każde z wyłączeń urządzeń sieci SN musi mieć określony maksymalny czas osiągnięcia gotowości do załączenia w przypadku zaistnienia w systemie sytuacji awaryjnej.
- Liczba godzin wyłączeń może ulec w wyjątkowych sytuacjach wydłużeniu ze względu na niekorzystne

warunki pogodowe lub inne zdarzenia losowe, niezależne od Wykonawcy, uniemożliwiające realizację robót zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub zachowaniem wymaganej technologii i techniki, w tym wymaganej technologii przez producentów stosowanych materiałów, urządzeń (np. obniżenia temperatury poniżej minimalnej dopuszczalnej temperatury dla układania kabli, wykonywania robót budowlanych, ulewne deszcze, brak możliwości wejścia z robotami na grunty ze względu na brak możliwości uzyskania wymaganych obowiązującymi przepisami prawa zgód i zezwoleń). Wydłużenie czasu wyłączenia wymaga sporządzenia stosownego protokołu i podlega ocenie oraz zatwierdzeniu przez Zamawiającego. W/w zdarzenia wymagają udokumentowania i potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy. Opisane zmiany liczby godzin wyłączeń nie wymagają zawarcia aneksu do umowy.

7. Prace wymagające zgłoszenia wyłączeń urządzeń elektroenergetycznych SN 15 kV i nn 0,4 kV spod napięcia oraz prace związane z podłączaniem agregatów prądotwórczych lub układów przejściowych należy uzgadniać z Rejonem Nakło
8. Zaproponowany sprzęt/materiały mają być fabrycznie nowe, data produkcji ma być nie wcześniejsza niż 12 miesięcy od montażu sprzętu oraz sprzęt ma być przeznaczony dla użytkowników z obszaru Rzeczypospolitej Polskiej.
9. Podstawa odbioru robót :
 - wymagania określonych w obowiązujących standardach w ENEA Operator;
 - procedura działania Komisji odbioru technicznego;
 - procedura badań odbiorczych;
 - prawo budowlane wraz z rozporządzeniami dot. w/w prawa;
 - WZ wraz ze zmianami oraz zawartą umową.

Działając na podstawie wewnętrznych zasad obowiązujących u Zamawiającego, Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do zachowania poufnego charakteru informacji zawartych w:

- Załącznik nr 7 do WZ – Przedmiar robót.

- Załącznik nr 14 do WZ – Dokumentacja projektowa oraz STWiOR.

Powyższy załącznik zostanie udostępnione Wykonawcy, po dostarczeniu Zamawiającemu:

1. na adresy e-mail wskazane w Rozdziale I pkt 1.13. WZ podpisanego, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez Wykonawców oryginału oświadczenia o zachowaniu poufności, stanowiącego Załącznik nr 11 do WZ i oświadczenia sensytywnego, stanowiącego Załącznik nr 4 do WZ wraz z Wykazem Informacji Sensytywnych (Załącznik nr 5 do WZ) oraz oryginałów upoważnienia i zobowiązania (Załącznik nr 11.1. do WZ) dla każdego pracownika lub osoby, którą Wykonawca będzie dysponował, która będzie miała dostęp do dokumentu w związku z podpisanym przez Wykonawcę Załącznikiem nr 11.1 do WZ, LUB:

2. na adres wskazany w pkt 1.3. WZ, w formie pisemnej (papierowej), podpisanego przez Wykonawców oryginału oświadczenia o zachowaniu poufności, stanowiącego Załącznik nr 11 do WZ i oświadczenia sensytywnego, stanowiącego Załącznik nr 4 do WZ wraz z Wykazem Informacji Sensytywnych (Załącznik nr 5 do WZ) oraz oryginałów upoważnienia i zobowiązania (Załącznik nr 11.1 do WZ) dla każdego pracownika lub osoby, którą Wykonawca będzie dysponował, która będzie miała dostęp do dokumentu w związku z podpisanym przez Wykonawcę Załącznikiem nr 11.1 do WZ.

Dokumenty zostaną udostępnione Wykonawcy na adres poczty elektronicznej. Wymagane jest podanie imiennego adresu e-mail osoby upoważnionej i zobowiązanej do zachowania poufnego charakteru informacji zawartych w ww. dokumentach. Niedopuszczalne jest podanie przez Wykonawcę adresu e-mail, do którego mają dostęp osoby inne niż upoważnione przez Wykonawcę. Właścicielem informacji poufnej jest Zamawiający, wobec czego dalsze przekazywanie informacji przez Wykonawcę jest zabronione.

--	--

Data

Pieczęć i podpis Kierownika Jednostki Merytorycznej/
podpis Kierownika Jednostki Merytorycznej/imię
i nazwisko Kierownika Jednostki Merytorycznej
(w przypadku stosowania kwalifikowanego podpisu
elektronicznego)