

<b>Przedmiot zamówienia:</b>	<b>Przebudowa sieci elektroenergetycznej SN i nn ST Wieszki 1 w m. Wieszki, gmina Nakło nad Notecią w oparciu o uzgodniony projekt.</b>
------------------------------	---

### 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przebudowa istniejącej stacji transformatorowej ST Wieszki 1 nr 40599 typu ŻH na ST typu STN 10,5/12-20/400 i przystosowanie do zasilania linii kablowych nn 0,4kV.

Budowa linii kablowej SN 15 kV do zasilania projektowanej ST wraz ze stanowiskiem słupowym SN 15 kV nr 18/1 linii napowietrznej Paterek - Szubin typu Kgo-13,5/15E z rozłącznikiem typu RUN.

Budowa linii kablowej nn 0,4 kV z rozdzielni nowo wybudowanej stacji transformatorowej do projektowanej szafy kablowo-pomiarowej SKP3-0/2-1P i dalej do istniejącej szafy SKP3-1/1-1P dla zasilania obwodu kablowego nn 0,4 kV

Budowa linii kablowej nn 0,4 kV z rozdzielni nowo wybudowanej stacji transformatorowej do projektowanej szafy kablowej SK4 i dalej do istniejącego stanowiska słupowego nr 207 obwód 200 ST Wieszki 2.

Budowa stanowiska słupowego SN nr 18/1 typu E 13,5/15.

Demontaż elementów sieci wskazanych w projekcie.

#### 1. Szczegółowy opis materiałów stanowiących dostawę Zamawiającego:

Transformator – z istniejącej stacji transformatorowej.

Stacja transformatorowa z fundamentem.

Rozdzielnia nn.

#### 2. Przedmioty materialne niniejszego zamówienia ujęte w WWD:

##### a) Kable i przewody nn

### 2. Dodatkowe informacje:

- Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej na terenie budowy.
- Wytwórcą odpadów jest odpowiednia terenowo jednostka Zamawiającego. Wykonawca robót zobowiązuje się do przestrzegania przepisów Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska i Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Zarówno koszty jak i przychody związane z utylizacją odpadów są po stronie Wykonawcy i Wykonawca winien uwzględnić powyższe w cenie oferty. Dokumenty potwierdzające utylizację, dostarczenie odpadów do punktu magazynowania Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wraz ze zgłoszeniem do odbioru technicznego inwestycji.
- Dla potrzeb realizacji prac określonych w niniejszej umowie Zamawiający dopuszcza maksymalnie **8h godzin** wyłączeń urządzeń sieci SN spod napięcia.
- Czas wyłączeń liczony jest od momentu przekazania miejsca pracy do czasu zgłoszonej gotowości do załączenia urządzeń elektroenergetycznych, zgodnie z zapisami obowiązującymi w Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych w ENEA Operator Sp. z o.o.
- Każde z wyłączeń urządzeń sieci SN musi mieć określony maksymalny czas osiągnięcia gotowości do załączenia w przypadku zaistnienia w systemie sytuacji awaryjnej.
- Liczba godzin wyłączeń może ulec w wyjątkowych sytuacjach wydłużeniu ze względu na niekorzystne warunki pogodowe lub inne zdarzenia losowe, niezależne od Wykonawcy, uniemożliwiające realizację

- robót zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub zachowaniem wymaganej technologii i techniki, w tym wymaganej technologii przez producentów stosowanych materiałów, urządzeń (np. obniżenia temperatury poniżej minimalnej dopuszczalnej temperatury dla układania kabli, wykonywania robót budowlanych, ulewne deszcze, brak możliwości wejścia z robotami na grunty ze względu na brak możliwości uzyskania wymaganych obowiązującymi przepisami prawa zgód i zezwoleń). Wydłużenie czasu wyłączenia wymaga sporządzenia stosownego protokołu i podlega ocenie oraz zatwierdzeniu przez Zamawiającego. W/w zdarzenia wymagają udokumentowania i potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy. Opisane zmiany liczby godzin wyłączeń nie wymagają zawarcia aneksu do umowy.
7. Prace wymagające zgłoszenia wyłączeń urządzeń elektroenergetycznych SN 15 kV i nn 0,4 kV spod napięcia oraz prace związane z podłączaniem agregatów prądotwórczych lub układów przejściowych należy uzgadniać z Rejonem Nakło
  8. Zaproponowany sprzęt/materiały mają być fabrycznie nowe, data produkcji ma być nie wcześniejsza niż 12 miesięcy od montażu sprzętu oraz sprzęt ma być przeznaczony dla użytkowników z obszaru Rzeczypospolitej Polskiej.
  9. Podstawa odbioru robót :
    - wymagania określonych w obowiązujących standardach w ENEA Operator;
    - procedura działania Komisji odbioru technicznego;
    - procedura badań odbiorczych;
    - prawo budowlane wraz z rozporządzeniami dot. w/w prawa;
    - WZ wraz ze zmianami oraz zawartą umową.

**Działając na podstawie wewnętrznych zasad obowiązujących u Zamawiającego, Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do zachowania poufnego charakteru informacji zawartych w:**

**- Załącznik nr 7 do WZ – Przedmiar robót.**

**- Załącznik nr 14 do WZ – Dokumentacja projektowa oraz STWiOR.**

**Powyższy załącznik zostanie udostępnione Wykonawcy, po dostarczeniu Zamawiającemu:**

**1. na adresy e-mail wskazane w Rozdziale I pkt 1.13. WZ podpisanego, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez Wykonawców oryginału oświadczenia o zachowaniu poufności, stanowiącego Załącznik nr 11 do WZ i oświadczenia sensytywnego, stanowiącego Załącznik nr 4 do WZ wraz z Wykazem Informacji Sensytywnych (Załącznik nr 5 do WZ) oraz oryginałów upoważnienia i zobowiązania (Załącznik nr 11.1. do WZ) dla każdego pracownika lub osoby, którą Wykonawca będzie dysponował, która będzie miała dostęp do dokumentu w związku z podpisanym przez Wykonawcę Załącznikiem nr 11.1 do WZ, LUB:**

**2. na adres wskazany w pkt 1.3. WZ, w formie pisemnej (papierowej), podpisanego przez Wykonawców oryginału oświadczenia o zachowaniu poufności, stanowiącego Załącznik nr 11 do WZ i oświadczenia sensytywnego, stanowiącego Załącznik nr 4 do WZ wraz z Wykazem Informacji Sensytywnych (Załącznik nr 5 do WZ) oraz oryginałów upoważnienia i zobowiązania (Załącznik nr 11.1 do WZ) dla każdego pracownika lub osoby, którą Wykonawca będzie dysponował, która będzie miała dostęp do dokumentu w związku z podpisanym przez Wykonawcę Załącznikiem nr 11.1 do WZ.**

**Dokumenty zostaną udostępnione Wykonawcy na adres poczty elektronicznej. Wymagane jest podanie imiennego adresu e-mail osoby upoważnionej i zobowiązanej do zachowania poufnego charakteru informacji zawartych w ww. dokumentach. Niedopuszczalne jest podanie przez Wykonawcę adresu e-mail, do którego mają dostęp osoby inne niż upoważnione przez Wykonawcę. Właścicielem informacji poufnej jest Zamawiający, wobec czego dalsze przekazywanie informacji przez Wykonawcę jest zabronione.**

--	--

Data

Pieczęć i podpis Kierownika Jednostki Merytorycznej/  
podpis Kierownika Jednostki Merytorycznej/imię  
i nazwisko Kierownika Jednostki Merytorycznej  
(w przypadku stosowania kwalifikowanego podpisu  
elektronicznego)