

Nakło nad Notecią 30.09.2024 r.

Do uczestników postępowania przetargowego RPUZ/B/0198/2024/OD/RD-4

ENEA Operator sp. z o.o. (dalej: Zamawiający), działając na podstawie pkt 1.4. i 1.5. Warunków Zamówienia z dnia 24.09.2024 r. (dalej: WZ), w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest:

Modernizacja ogrodzenia GPZ Kcynia

odpowiada na pytania wykonawców i dokonuje modyfikacji WZ:

Pytanie nr 1:

W związku z wysokością ogrodzenia powyżej 2,2m wysokości czy Zamawiający uzyskał brak sprzeciwu do zgłoszenia robót?

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający nie uzyskał sprzeciwu do zgłoszenia robót. Zgłoszenie nie było wykonane i nie jest wymagane zgodnie z prawem Budowlanym art. 29. podpunkt 4 .1 b)

Pytanie nr 2:

Proszę o określenie profilu słupka ogrodzeniowego, profilu wysięgnika

Odpowiedź nr 2:

Profil słupka ogrodzeniowego prostokątny 40x60x2 długość 260, profilu wysięgnika min 40X18x3

Pytanie nr 3:

Czy zastosowane panele ogrodzeniowe mają być z przetłoczeniami tj. 3D czy panele proste 2D?

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający uprzejmie informuje, że do budowy ogrodzenia zastosowane mają być panele ogrodzeniowe przetłoczeniami tj. 3D.

Pytanie nr 4:

Proszę o przesłanie specyfikacji bramy oraz furtki tj. wymiary profili ramy bramy, słupów, wypełnienia.

Odpowiedź nr 4:

Brama szerokość w świetle zgodnie z WZ, wysokość 200 cm z profilu min. 40x60x2 wypełnienie panel montowany na ramie. Furtka szerokość 100 cm wysokość 200 cm profil 40x40x2 - wypełnienie Panel montowany na ramie. Słupki bramy i furtki - profil min. 100x100x3.

Centrala

ENEA Operator Sp. z o.o.
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58

tel. +48 / 61 850 41 10
faks +48 / 61 850 44 47

NIP 782 237 71 60
REGON 300455398

kontakt@operator.enea.pl
www.operator.enea.pl

Pytanie nr 5:

W WZ Zamawiający żąda wykazania referencji - 3 zamówienia równoważne o wartości 100 000zł każde, czy Zamawiający przewiduje zmniejszenia ilości i kwot zamówień równoważnych do co najmniej 2 zamówienia równoważne o wartości 95 000 zł netto każde.

Odpowiedź nr 5:

Zamawiający uprzejmie informuje, iż dokonał modyfikacji WZ nr 1 (patrz poniżej).

Modyfikacja WZ nr 1:

Zamawiający dokonuje modyfikacji pkt. 4.1.2. lit b) WZ

z:

b) nie wcześniej niż 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej 3 zamówienia równoważne na roboty budowlane, o wartości 100 000 zł (słownie: złotych) każde, gdzie przez zamówienie równoważne rozumie się robotę budowlaną o zbliżonym zakresie prac jak opisany w wytycznych technicznych,

na:

b) nie wcześniej niż 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej 2 zamówienia równoważne na roboty budowlane, o wartości 90 000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) każde, gdzie przez zamówienie równoważne rozumie się robotę budowlaną związaną z budową, przebudową lub modernizacją ogrodzenia,

Z poważaniem

Centrala

Enea Operator Sp. z o.o.
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58

tel. +48 / 61 850 41 10
faks +48 / 61 850 44 47

NIP 782 237 71 60
REGON 300455398

kontakt@operator.enea.pl
www.operator.enea.pl