

Bydgoszcz, dnia 19.08.2025 r.

RPUZ/B/0264/2025/OD/ZZD/DR

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

ENEA Operator sp. z o.o. (dalej: Zamawiający), działając na podstawie pkt 1.6. Warunków Zamówienia z dnia 29.07.2025 r. (dalej: WZ), w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest:

Przyłączenie budynku wielorodzinnego w m. Dąbrówka Nowa, dz. nr 131/14.

Zadanie realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj. S-2025-15290

dokonuje wyjaśnień treści Warunków Zamówienia:

Pytanie nr 1:

Proszę o doprecyzowanie ile ścian pełnych ma posiadać projektowana stacja transformatorowa – zgodnie z pkt. 3.3 Opisu Przedmiotu Zamówienia . Na mapce dołączonej do dokumentów sensorywnych , stacja wrysowana jest w pełni na działce 131/14.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy zastosować stację transformatorową SN/nn z trzema ścianami pełnymi.

Z poważaniem,

Centrala

ENEA Operator sp. z o.o.
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58

tel. +48 / 61 850 40 00
faks +48 / 61 884 59 57

NIP 782 237 71 60
REGON 300455398

kontakt@operator.enea.pl
www.operator.enea.pl