

Przedmiot zamówienia:	<b>Wymiana stacji transformatorowej "Glinki 2" wraz ze zmianą jej lokalizacji oraz budowa zasilania kablowego SN 15 kV i nN 0,4 kV w miejscowości Glinki, gm. Rojewo, obręb 4, dz. nr 24/2, 30, 31/1, 45, 46.</b>
-----------------------	---

**Sposób dokonania opisu przedmiotu zamówienia (zgodnie z art. 7 Regulaminu udzielania zamówień przez ENEA Operator Sp. z o.o.) :**

- roboty budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, między innymi:
  - demontaż istniejącej stacji transformatorowej SN/nN „Glinki 2” wraz z odcinkami linii napowietrznych SN i nN,
  - zabudowę kontenerowej stacji uproszczonej 15/0,4 kV,
  - zabudowę słupa SN 15kV Ogo 13,5/17,5 z rozłącznikiem sRUN III 24/4 i głowicami kablowymi,
  - budowę linii kablowej SN 15kV o dł. 512m,
  - budowę linii kablowych nN 0,4kV o łącznej dł. 857m,
  - zabudowę złącza kablowo-pomiarowego,
  - zabudowę szafy kablowo-pomiarowej,
- zajęcie pasa drogowego oraz wykonanie projektu organizacji ruchu - o ile jest wymagany,
- inwentaryzacja geodezyjna – łącznie ze zdemontowanymi odcinkami linii,
- przywrócenie terenu do stanu pierwotnego,
- odszkodowania,
- utylizacja materiałów z demontażu,
- opracowanie dokumentacji powykonawczej zgodnie ze standardem obowiązującym w Enea Operator,
- kontenerowa uproszczona stacja transformatorowa SN/nN typ: Mzb2 20/400-3 lub równoważna (**dostawa inwestorska**),
- transformator (**dostarcza Enea Operator sp. z o.o.**).

--	--

Data

Podpis

osoby sporządzającej opis przedmiotu zamówienia

Oświadczam, że<sup>1</sup>:

- ☒ część techniczna opisu przedmiotu Zamówienia jest zgodna z obowiązującymi Standardami (zaznaczyć, gdy przedmiot Zamówienia dotyczy Standardów Enea Operator sp. z o.o.),
- ☐ wskazano w opisie przedmiotu Zamówienia znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę oraz:
- ☐ jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu Zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu Zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny” ze wskazaniem istotnych cech i parametrów urządzenia,
- ☒ **Jednostka Merytoryczna nie określiła wymaganej równoważności<sup>2</sup>**
- ☐ **pozyskano opinię Jednostki Zamówień w zakresie ryzyk lub naruszeń do jakich może doprowadzić zastosowanie nazw własnych**

--	--

Data

Pieczęć i podpis Kierownika Jednostki Merytorycznej/  
podpis Kierownika Jednostki Merytorycznej

Załączniki:

- ☒ Wypełniony załącznik nr 7 Regulaminu Udzielania Zamówień przez Enea Operator sp. z o.o. (opcjonalne)
- ☐ Uzasadnienie użycia nazw własnych<sup>2</sup>
- ☐ Opinia Jednostki Zamówień w zakresie ryzyk lub naruszeń do jakich może doprowadzić zastosowanie nazw własnych

<sup>1</sup> Należy zaznaczyć odpowiedni kwadrat.

<sup>2</sup> W takiej sytuacji, zgodnie z art. 7 ust. 3 pkt 2) RUZ, Kierownik Zamawiającego zobowiązany jest do:

- pozyskania opinii Jednostki Zamówień w zakresie ryzyk lub naruszeń do jakich może doprowadzić zastosowanie nazw własnych,
- złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej oświadczenia zawierającego uzasadnienie użycia nazw własnych mając na uwadze ryzyka lub naruszenia do jakich może doprowadzić zastosowanie nazw własnych. Oświadczenie zawiera co najmniej dla każdej nazwy własnej uzasadnienie oraz miejsce wystąpienia w opisie przedmiotu Zamówienia lub opisie przedmiotu zamówienia na roboty budowlane (tj.: nr strony, nr tomu Dokumentacji projektowej, itp.)