

Gorzów Wlkp., 07.08.2025r.

**RPUZ/G/0093/2025/OD/ZIR/RI**

Wykonawcy biorący udział  
w postępowaniu o udzielenie  
zamówienia

ENEA Operator sp. z o.o., działając na podstawie pkt 1.12. Warunków Zamówienia z dnia 18.07.2025 r. (dalej: WZ), w postępowaniu o udzielenie zamówienia regulaminowego, którego przedmiotem jest:

**Przebudowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Barlinek (zaprojektuj i wybuduj) S-2018-22098**

udziela odpowiedzi WZ.

**Pytanie nr 1:**

*Czy zgodnie z zapisem w PFU pkt 6.2.1. podpunkt a ( „6.2.1 Dla pól rozdzielni 110kV: a) zachować istniejące rozwiązania”), istniejące zabezpieczenia należy przenieść do nowych szaf?*

Odpowiedź:

Zamawiający informuje że wszystkie zaprojektowane rozwiązania obwodów wtórnych oraz urządzenia i aparatura EAZ powinny być fabrycznie nowe.

**Pytanie nr 2:**

*Dzień dobry wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie edytowalnej wersji załącznika nr 14 - ocena stopingowa oraz załącznika nr 10 TES.*

Odpowiedź:

W odpowiedzi na pytanie, Zamawiający uprzejmie informuję, iż załącznik nr 10 w wersji edytowalnej zostanie umieszczony na stronie postępowania. Załącznik nr 14 do SWZ jest formularzem oceny scoringowej, który będzie wykorzystany przy ocenie warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt 4.1.2 lit. c) i zostanie sporządzony przez Zamawiającego podczas badania podmiotowych środków dowodowych. Wobec powyższego nie będzie on udostępniony w formie edytowalnej.

Z poważaniem,