

Miejscowość, data Gorzów Wlkp. dnia 10.10.2024

Uczestnicy Postępowania

ENEA Operator sp. z o.o., zgodnie z pkt 1.5 WZ wyjaśnia treść Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia regulaminowego nr RPUZ/G/0150/2024/OD/ZIR/RI, którego przedmiotem jest:

Przyłączenie do sieci elektrowni Grabno Południe (pole 110 kV GPZ Rzepin) projekt + wykonawstwo

Pytanie nr 30:

Proszę o odpowiedź czy Zamawiający do budowy tymczasowego by-passa 110 kV pozwoli wykorzystać odłącznik liniowy, który zostanie zabudowany w polu liniowym kier. EF Grabno Południe.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na takie rozwiązanie

Z poważaniem