

Miejscowość, data Gorzów Wlkp. dnia 08.10.2024

Uczestnicy Postępowania

ENEA Operator sp. z o.o., zgodnie z pkt 1.5 WZ wyjaśnia treść Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia regulaminowego nr RPUZ/G/0150/2024/OD/ZIR/RI, którego przedmiotem jest:

Przyłączenie do sieci elektrowni Grabno Południe (pole 110 kV GPZ Rzepin) projekt + wykonawstwo

Pytanie nr 29:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie w polu łącznika szyn "Kompaktowe pole wyłącznikowe z izolacją gazową SF6" wyposażone w odłącznik-uziemnik, wyłącznik, odłącznik-uziemnik oraz przekładniki prądowe i napięciowe.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wyposażenie pola 110 kV w kompaktowe pole wyłącznikowe z izolacją gazową dopuszczoną do stosowania w dniu zabudowy

Z poważaniem